Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС)

Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (XTЖT)

УТВЕРЖДАЮ Проректор ПО и СП – директор ХТЖТ / <u>А.Н. Ганус</u> «31» мая 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины ПМ.02Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

для специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) Профиль: технологический

Составители: преподаватель Карнаков Е.А., Дягилев Д.А.

Обсуждена на заседании ПЦК ХТЖТ - Электроснабжение

Протокол от « 28 » мая 2022 г. № 9

Методист *Там* / Л.В. Петрова

г. Хабаровск 2022 г.

разработана в соответствии с $\Phi\Gamma$ OC, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2017 №

Формаобучения заочная

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ) В ЧАСАХ С УКАЗАНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общаятрудоемкость 757 ЧАС

Часовпоучебномуплану 757 Видыконтролянакурсах:

в томчисле: экзамены 4;5

обязательнаянагрузка 605 зачёты4

Производственная практика 144 зачёты с оценкой 4;5 Экзамен квалификационный 8 дом контр работы4;5 курсовое проектирование4

Распределение часов дисциплины (МДК, ПМ) по семестрам (курсам)

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) Недель	4	(3.1)		5 (3.2)		Ит	ого
Видзанятий	УП	PI	Ι	УП	РΠ	УП	РΠ
МДК 02.01							
Лекции	26	26		8	8	34	34
Лабораторные	10	10				10	10
Практические				4 4 4 4		4	
КСР	22	22				22	22
Итогоауд.	36	36		12	12	48	48
Контактнаяработа	58	58		12	12	70	70
Сам. работа	161	16	1	33	33	194	194
Итого	219	219	9	45	45	264	264
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) Недель	4	(3.1))	Итого			
Видзанятий	УП	Pl	П	УП		РΠ	
МДК 02.02							
Лекции	8	8		8	8		
Практические	4	4		4	4		
Итогоауд.	12	12		12	12		
Контактнаяработа	12	12		12	12		
Сам. работа	104	10	4	104	10	4	
Итого	116	11	6	116	11	6	
Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>) Недель	5 (3	3.2)		6 (4.1) Итого			ого
Видзанятий	УП	РΠ	У	П	РΠ	УП	РΠ
МДК 02.03				1			
Лекции	12	12	16		16	28	28
Лабораторные					6	6	

Практические	4	4	2	2	6	6
Итогоауд.	16	16	24	24	40	40
Контактнаяработа	16	16	24	24	40	40
Сам. работа	72	72	109	109	181	181
Итого	88	88	133	133	221	221

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

1.1 Общие сведения об электроэнергетических системах, электрических станциях и подстанциях. Короткие замыкания в электрических системах. Коммутационно и защитное оборудование распределительных устройств. Изоляторы и токоведущие части. Силовые и измерительные трансформаторы. Тяговые подстанции. Общие сведения о техническом обслуживании оборудования электрических подстанций. Организация безопасных условий труда на подстанции. Техническое обслуживание силовых трансформаторов. Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования электрических подстанций. Общие сведения об энергосистемах. Электрические сети. Электроснабжение устройств сигнализации, централизации, блокировки. Параметры тяговых сетей и их влияние на линии связи. Электрические расчеты тяговых сетей. Электрическое освещение. Электроснабжение нетяговых потребителей. Качество электроэнергии и способы ее повышения в тяговых сетях. Посты секционирования. Общие сведения о проектировании устройств тягового электроснабжения. Техническое обслуживание воздушных линий. Техническое обслуживание кабельных линий.РЗ оборудования электроустановок. Общие сведения о релейной защите. Исследование электромагнитных реле. Исследование индукционных измерительных реле. Максимальная токовая защита. Токовая отсечка. Максимальная токовая направленная защита. Исследование реле тока РТ-40 и реле напряжения РН-54. Исследование работы реле направления мощности. Дифференциальные токовые защиты. Защиты от замыканий на землю. Дистанционная защита. Общие сведения о защитах силовых трансформаторов. Газовая защита, токовая отсечка и максимальная токовая защиты, дифференциальная защита трансформаторов. Исследование электронной защиты фидеров контактной сети. Микроэлектронные элементы релейных защит. Автоматика устройств электроснабжения. Автоматика питающих линий нетяговых потребителей. Проверка работы схемы и элементов автоматики фидера 6-10кВ. Обнаружение и устранение неисправностей в схеме автоматики фидера 6 – 10 кВ. Защита и автоматика фидеров 6-10кВ на переменном оперативном токе. Особенности работы автоматики на переменном оперативном токе. Проверка работы схемы и элементов автоматики и фидера $6-10~\mathrm{kB}$ на переменном оперативном токе. Составление монтажной схемы автоматики фидера 6 – 10 кВ на переменном оперативном токе. Назначение устройств автоматики контактной сети. Посты секционирования. Автоматика постов секционирования. Телеблокировка выключателей контактной сети. Схемы автоматики при телеблокировке выключателей контактной сети. Устройство автоматики фидеров контактной сети постоянного тока. Автоматика пунктов параллельного соединения. Автоматика трансформаторов подстанций. Автоматика трансформаторов подстанции 35/10кВ. Автоматика трансформаторов напряжения. Автоматика преобразователей тяговых подстанций. Общеподстанционная сигнализация. Ознакомление с действием автоматики трансформатора. Ознакомление с действием автоматики фидеров контактной сети. Автоматизированные системы управления. Задачи автоматизации управление, информация, сигналы. Непрерывные и дискретные сигналы. Квантование. Сигналы и их спектры, модуляция. Демодуляция, кодирование. Транзисторные ключевые устройства. Логические элементы. Операционные усилители. Исследование работы шифраторов, Исследование работы дешифратора. Исследование работы двоичного Зхразрядного счетчика. Распределители импульсов. Устройства, реагирующие на уровни сигналов. Времязадающие и времяизмеряющие схемы. Модуляторы импульсных последовательностей. Преобразователи непрерывной величины в код. Устройства хранения и преобразования кодированной информации Устройства ввода и вывода информации. Общие сведения об устройствах телемеханики. Разделение элементов сигнала при передаче, методы избирания объектов телемеханики. Технические характеристики системтелемеханики.

Коддисці	иплины: ПМ.02
2.1	Гребования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 N	Математика
2.1.2 T	Гехническая механика
2.1.3	Электроснабжение электротехнического оборудования
2.1.4 V	Інженерная графика
2.1.5	Электротехника и электроника
2.1.6 N	Материаловедение
The second secon	Іисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (МДК, ПМ) необходимо как предшествующее:
2.2.1 E	Безопасность работ при эксплуатации и ремонте оборудования устройств электроснабжения
2.2.2 E	Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
2.2.3 3	ващита выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного
2.2.4 Г	Троизводственнаяпрактика
2.2.5 P	Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения
2.2.6 P	емонт и наладка устройств электроснабжения
2.2.7	Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения
2.2.8 3	⁷ чебнаяпрактика

2. МЕСТО ЛИСПИПЛИНЫ (МЛК. ПМ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.2.9	Экзамен квалификационный (Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
2.2.10	Экзамен квалификационный (Обеспечение безопасности работ при эксплуатации и ремонте оборудования
2.2.11	Экзамен квалификационный (Организация электроснабжения электрооборудования по отраслям)
2.2.12	Аппаратура для ремонта и наладки устройств электроснабжения
2.2.13	Экзамен квалификационный (Организация работ по ремонту оборудования электрических подстанций и сетей)
2.2.14	Экзамен квалификационный (Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей)

3. ПЕРЕЧЕНІ С 1	Ь ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ), СООТНЕСЕННЫХ ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОК 01: Выбиј	рать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам
Знать:	
Уровень 1	актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
Уметь:	<u> </u>
Уровень 1	распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника)
Иметьпракти	ческийопыт::
Уровень 1	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам
ОК 02:	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Знать:	
Уровень 1	номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации
Уметь:	
Уровень 1	определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска
Иметьпракти	ческийопыт::
Уровень 1	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
0	К 03: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
Знать:	
Уровень 1	содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования
Уметь:	
Уровень 1	определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования
Иметьпракти	
Уровень 1	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 04: Рабо	тать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами
Знать:	
Уровень 1	психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности
Уметь:	
Уровень 1	организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Иметьпракти	ческийопыт::
Уровень 1	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05: Осу	ществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
Знать:	
Уровень 1	особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и построения устных сообщений.
Уметь:	
Уровень 1	грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе
Иметьпракти	ическийопыт::
Уровень 1	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК 06: Г	Іроявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
Знать:	
Уровень 1	сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности
Уметь:	
Уровень 1	описыватьзначимостьспециальности
Иметьпракти	ическийопыт::
Уровень 1	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.
ОК 07	: Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Знать:	
Уровень 1	правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Уметь:	
Уровень 1	соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности
Иметьпракти	ическийопыт::
Уровень 1	Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе рессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности
Знать:	
Уровень 1	роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности средства профилактики перенапряжения
Уметь:	
Уровень 1	использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными дл данной специальности
Иметьпракти	ическийопыт::
Уровень 1	Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности

	ОК 09: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
Знать:	
Уровень 1	современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение профессиональной деятельности
Уметь:	
Уровень 1	применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
Иметьпрактич	нескийопыт::
ОК 1	0: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке
Знать:	
Уровень 1	правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности
Уметь:	
Уровень 1	понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.
ОК 11: Исп	ользовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Знать:	
Уровень 1	основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес- планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты
Уметь:	
Уровень 1	выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования
Иметьпрактич	
Уровень 1	
•	ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей
Знать:	
Уровень 1	устройство оборудования электроустановок; условные графические обозначения элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок.
Уметь:	
Уровень 1	разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств.
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	составлять электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; модернизация схем электрических устройств подстанций; техническое обслуживание трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
ПК 2.2: Вып	олнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии
Знать:	
Уровень 1	виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей.
Уметь:	
Уровень 1	обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии.
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	навыками технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии.

ПК 2.3:	Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем
Знать:	
Уровень 1	виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств.
Уметь:	
Уровень 1	обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок.
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	Навыками, как обслуживать оборудование распределительных устройств электроустановок.
ПК 2.4: Вы	полнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения
Знать:	
Уровень 1	эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию
Уметь:	
Уровень 1	контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию.
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи.
	ПК 2.5: Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию
Знать:	
Уровень 1	основные положения правил технической эксплуатации электроустановок; виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения.
Уметь:	
Уровень 1	выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе.
Иметьпрактич	нескийопыт::
Уровень 1	применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических документов

условные графические обозначения элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; виды работ и технологию обслуживания трансформаторов и преобразователей; виды и технологии работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; эксплуатационно-технические основы линий электропередачи, виды и технологии работ по их обслуживанию; основные положения правил технической эксплуатации электроустановок;виды технологической и отчетной документации, порядок ее заполнения. 3.2 Уметь: разрабатывать электрические схемы устройств электрических подстанций и сетей; вносить изменения в принципиальные схемы при замене приборов аппаратуры распределительных устройств; обеспечивать выполнение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии; обеспечивать проведение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок; контролировать состояние воздушных и кабельных линий, организовывать и проводить работы по их техническому обслуживанию; выполнять расчеты рабочих и аварийных режимов действующих электроустановок и выбирать оборудование; оформлять отчеты о проделанной работе. 3.3 Иметь практический опыт: в составлении электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; в модернизации схем электрических устройств подстанций; в техническом обслуживании трансформаторов и преобразователей электрической энергии; владения навыками технического обслуживания трансформаторов и преобразователей электрической энергии; навыками, как обслуживать оборудование распределительных устройств электроустановок; эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи; применять инструкции и нормативные правила при составлении отчетов и разработке технологических документов.

Знать: устройство оборудования электроустановок;

	ДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), ИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕС					
Кодзанятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен- ции	Литература	Примечание
	Раздел 1. Общие сведения об					
	электроэнергетических системах, электрических станциях и подстанциях					

1.1	0.5	4		OIC 01 OIC 02	П1 1 П2 1 П2 1	
1.1	Общие сведения об энергетических системах.	4	2		Л1.1Л2.1Л3.1	
	Введение. Общие понятия об			OK 03 OK 04		
	электроустановках и потребителях			OK 05 OK 06		
	электроэнергии; Электрические системы,			ОК 07 ОК 08		
	электрические станции и трансформаторные			ОК 09 ОК 10		
	подстанции; Виды электрических схем. /Лек/			ОК 11 ПК		
	подетинции, виды электри теских ехем. /лек/			2.1 ПK 2.2		
				ПК 2.3 ПК		
				2.5		
1.2	Составить конспект по альтернативным	4	4	OK 01 OK 02	Л1.1Л2.1Л3.1	
	источникам выработки электроэнергии /Ср/			OK 03 OK 04		
				ОК 05 ОК 06		
				ОК 07 ОК 08		
				OK 09 OK 10		
				ОК 11 ПК		
				_		
				2.1 ΠK 2.2		
				ПК 2.3 ПК		
				2.5		

1.3	Показать общий вид ТЭЦ-3 г. Хабаровска. Описать принцип работы ТЭЦ. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
1.4	Показать общий вид трансформаторной подстанции модульного типа. Представить однолинейную схему данной подстанции. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
1.5	Показать общий вид КТПМ. Представить однолинейную схему данной подстанции. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Раздел 2. Короткие замыкания в					
2.1	электрических системах Причины и виды коротких замыканий в электрических сетях. Режимы работы нейтрали электроустановок. /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.2	Переходные процессы при КЗ. Электродинамическое и термическое действия токов КЗ, порядок проверки электрооборудования на электродинамическую и термическую стойкость. /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.3	Расчет сопротивлений элементов цепи при КЗ в относительных и именованных единицах, расчет токов и мощности КЗ. /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	

						1
2.4	Практическая работа. Расчет токов КЗ в	4	2	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	Ì
	электроустановках напряжением выше 1000 В			02 OK 03		1
	для опорной подстанции. /Ср/			OK 04 OK		1
	~~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			05 OK 06		1
				ОК 07 ОК		1
						1
				08 OK 09		1
				OK 10 OK		1
				11 ΠK 2.1		1
				ПК 2.2 ПК		1
				2.3 ПК 2.5		1
2.5	U	_	2		п1 1 п2 1 п2 1	
2.5	Практическая работа. Расчет токов КЗ в	4	2	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	1
	электроустановках напряжением выше 1000 В			02 OK 03		1
	для транзитной подстанции. /Ср/			ОК 04 ОК		1
				05 OK 06		1
				OK 07 OK		1
				08 OK 09		1
				OK 10 OK		1
						1
				11 ПК 2.1		1
				ПК 2.2 ПК		1
				2.3 ПК 2.5		Ì
2.6	Практическая работа. Расчет токов КЗ в	4	2	ОК 01 ОК	Л1.1Л2.1Л3.1	
	электроустановках напряжением выше 1000 В	-	_	02 OK 03		Ì
	для отпаечной подстанции. /Ср/			OK 04 OK		
	для отпаечной подстанции. /Ср/					1
				05 OK 06		1
				ОК 07 ОК		1
				08 OK 09		1
				OK 10 OK		l
				11 ПК 2.1		1
				ПК 2.2 ПК		l
				2.3 IIK 2.5		1
2.7	Практическая работа. Расчет токов КЗ в	4	2	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	I
	электроустановках напряжением выше 1000 В			02 OK 03		1
	для тупиковой подстанции. /Ср/			ОК 04 ОК		1
				05 OK 06		1
				ОК 07 ОК		1
				08 OK 09		1
				ОК 10 ОК		1
						1
				11 ПК 2.1		1
						1
				ПК 2.2 ПК		
The state of the s				2.3 ΠK 2.5		
2.8	Практическая работа. Расчет токов КЗ в	Д	2	2.3 ПК 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8	Практическая работа. Расчет токов КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В /Ср/	4	2	2.3 ПК 2.5 ОК 01 ОК	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8	Практическая работа. Расчет токов КЗ в электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/	4	2	2.3 ПК 2.5 ОК 01 ОК 02 ОК 03	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 ПК 2.5 ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 05 ОК 06	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1	Л1.1Л2.1Л3.1	
2.8		4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK	Л1.1Л2.1Л3.1	
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5		
2.8	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/	4	2	2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты) произвести расчет относительных			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты) произвести расчет относительных			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK		
	электроустановках напряжением до 1000 В. /Ср/ Согласно задания преподавателя (различные варианты)произвести расчет относительных базисных сопротивлений – преобразование			2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK		

2.10	T					
	Согласно задания преподавателя(различные	4	4	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
	варианты) произвести расчет ряда			02 OK 03		
	последовательных (параллельных) относительно			OK 04 OK		
	базисных сопротивлений. /Ср/			05 OK 06		
				OK 07 OK		
				08 OK 09		
				OK 10 OK		
				11 ПК 2.1		
				ПК 2.2 ПК		
				2.3 ПК 2.5		
2.11	Задана схема с параметрами(различные	4	4	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
	варианты). Определить относительные базисные			02 OK 03		
	сопротивления для ВЛЭП-220 кВ. /Ср/			OK 04 OK		
				05 OK 06 OK 07 OK		
				08 OK 09		
				OK 10 OK		
				11 IIK 2.1		
				ПК 2.2 ПК		
				2.3 TK 2.5		
2.12	20 ways avays avays avam	_	4		п1 1 п2 1 п2 1	
2.12	Задана схема энергосистемы. Произвести расчет	4	4	OK 01 OK	Л1.1Л2.1Л3.1	
	относительных базисных сопротивлений			02 OK 03		
	генераторов, трансформаторов. /Ср/			OK 04 OK		
				05 OK 06 OK 07 OK		
				08 OK 09		
				OK 10 OK		
				11 IIK 2.1		
				ПК 2.2 ПК		
				2.3 TK 2.5		
2 12	20 HOURS ON OHING WORKER OF THE COMPANY OF THE COMP	A	1		П1 1П2 1П2 1	
2.13	Задана схема. Определить относительные базисные сопротивления до характерных точек	4	4	OK 01 OK 02 OK 03	Л1.1Л2.1Л3.1	
	(различные варианты). /Ср/			OK 04 OK		
	(различные варианты). /Ср/			05 OK 06		
				OK 07 OK		
				08 OK 09		
				OK 10 OK		
				11 IIK 2.1		
			•			
				I HK 2.2 HK		
				ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5		
	Раздел 3. Коммутационное и защитное			2.3 ΠK 2.5		
	Раздел 3. Коммутационное и защитное оборудование распределительных устройств					
3.1	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений,	4	2		Л1.1	
3.1	оборудование распределительных устройств	4	2		Л1.1	
3.1	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений,	4	2		Л1.1	
3.1	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/		2		Л1.1	
	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и	4				
	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции,					
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/	4	2		Л1.1	
	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты					
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры,	4	2		Л1.1	
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/	4	2		Л1.1 Л1.1	
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше	4	2		Л1.1	
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры,	4	2		Л1.1 Л1.1	
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения.	4	2		Л1.1 Л1.1	
3.2	оборудование распределительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/	4 4	2 2		Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2	разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. /Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование	4	2		Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4	Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/	4 4	2 2 4		Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2	Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/	4 4	2 2		Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4	Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/ Лабораторная работа №2. Исследование принципа работы автоматического выключателя.	4 4	2 2 4		Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Разрядники и ограничительных устройств Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/ Лабораторная работа №2. Исследование принципа работы автоматического выключателя. /Лаб/	4 4 4	2 2 2 4 2		Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4	Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/ Лабораторная работа №2. Исследование принципа работы автоматического выключателя. /Лаб/ Лабораторная работа №3. Исследование	4 4	2 2 4		Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Разрядники и ограничитель перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/ Лабораторная работа №2. Исследование принципа работы автоматического выключателя. /Лаб/ Лабораторная работа №3. Исследование принципа работы УЗО. /Лаб/	4 4 4	2 2 2 4 2		Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1	
3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Разрядники и ограничители перенапряжений, предохранители, их принцип работы, типы и параметры, условные обозначения. /Лек/ Электрические контакты, их конструкции, электрическая дуга, процессы ее образования и гашения. /Лек/ Коммутационные и защитные аппараты напряжением до 1000 В, их типы, параметры, конструкции, условные обозначения. /Лек/ Коммутационные аппараты напряжением выше 1000 В и приводы; Назначение, типы, параметры, устройство, условное обозначения. Схемыуправления. /Лек/ Лабораторная работа №1. Исследование принципа работы магнитного пускателя. /Лаб/ Лабораторная работа №2. Исследование принципа работы автоматического выключателя. /Лаб/ Лабораторная работа №3. Исследование	4 4 4	2 2 2 4 2		Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1	

3.9	Автоматы, применяемые в силовом щите многоэтажного дома. Назначение, конструкция, маркировка, условное обозначение. /Ср/	4	2	Л1.1	
3.10	Составить схему ПМЕ-011. Описать принцип работы /Cp/	4	2	Л1.1	
3.11	Описать назначение, принцип работы однофазных УЗО /Ср/	4	2	Л1.1	
3.12	Описать отличительные особенности многообъемных и малообъемных масляных выключателей /Ср/	4	2	Л1.1	
3.13	Привести параметры выключателей ВБЭТ-35; ВМК-35. Сделатьвывод. /Ср/	4	2	Л1.1	
3.14	Показать общий вид ВАБ-49. Дать сравнительную характеристику ВАБ-43 и ВАБ-49. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.15	Показать общий вид и конструкцию привода высоковольтного разъединителя РЛНД-10. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.16	Описать принцип работы совместной работы ОД-110 и K3-110. /Cp/	4	3	Л1.1	
3.17	Описать отличительные особенности разрядника ОПН-35 кВ. /Ср/	4	2	Л1.1	
3.18	Описать отличительные особенности разъединителей постоянного и переменного тока ОРУ-27.5 кВ и ЗРУ-3.3 кВ. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.19	Описать принцип работы элегазового выключателя в ОРУ-220 кВ. /Cp/	4	4	Л1.1	
3.20	Заданы параметры высоковольтного выключателя ( различные варианты). Произвести выбор выключателя. Сделать вывод /Ср/	4	4	Л1.1	
3.21	Заданы параметры высоковольтных разъединителей ( различные варианты). Произвести выбор высоковольтных разъединителей. Сделать вывод /Ср/	4	4	Л1.1	
3.22	Заданы параметры высоковольтных предохранителей (различные варианты). Произвести выбор предохранителей. Сделать вывод. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.23	Описать принцип работы моторного привода высоковольтного разъединителя. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.24	Описать конструкцию различных типов рубильников. Привестипояснительные рисунки	4	4	Л1.1	
3.25	Описать конструкцию предохранителей до 1000 В. Привести поясняющие рисунки. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.26	Описать конструкцию ПАЕ-524. Привести поясняющие рисунки и схему подключения к электродвигателю. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.27	Практическая работа. Изучение конструкции высоковольтного выключателя /Ср/	4	4	Л1.1	
3.28	Практическая работа. Выбор и проверка высоковольтного выключателя /Ср/	4	4	Л1.1	
3.29	Практическая работа. Изучение конструкции высоковольтного разъединителя. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.30	Практическая работа. Выбор и проверка высоковольтных разъединителей. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.31	Практическая работа. Изучение конструкции магнитного пускателя. /Ср/	4	4	Л1.1	
3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30	высоковольтного разъединителя. /Ср/ Описать конструкцию различных типов рубильников. Привестипояснительныерисунки /Ср/ Описать конструкцию предохранителей до 1000 В. Привести поясняющие рисунки. /Ср/ Описать конструкцию ПАЕ-524. Привести поясняющие рисунки и схему подключения к электродвигателю. /Ср/ Практическая работа. Изучение конструкции высоковольтного выключателя /Ср/ Практическая работа. Выбор и проверка высоковольтного выключателя /Ср/ Практическая работа. Изучение конструкции высоковольтного разъединителя. /Ср/ Практическая работа. Выбор и проверка высоковольтных разъединителей. /Ср/ Практическая работа. Выбор и проверка высоковольтных разъединителей. /Ср/	4 4 4 4	4 4 4 4 4 4	Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1 Л1.1	

3.32	Практическая работа. Изучение конструкции	4	4		Л1.1	
	контактора. /Ср/	-				
3.33	Практическая работа. Изучение ОПН электроподстанций переменного тока. /Ср/	4	4		Л1.1	
3.34	Практическая работа. Разборка, замер параметров и сборка высоковольтного выключателя. /Ср/	4	4		Л1.1	
3.35	Практическая работа. Исследование схемы приводов высоковольтных выключателей. /Ср/	4	4		Л1.1	
3.36	Практическая работа. Исследование схемы управления высоковольтных выключателей переменного тока. /Ср/	4	4		Л1.1	
	Раздел 4. Изоляторы и токоведущие части					
4.1	.Изоляторы распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
4.2	Шины и провода распределительных устройств. Назначение, типы, параметры, конструкция; Кабели. Назначение, типы, параметры, устройство, условныеобозначения /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
4.3	Практическая работа. Выбор и проверка токоведущих частей и изоляторов для открытого и закрытого распределительного устройства. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Раздел 5. Силовые и измерительные трансформаторы					
5.1	Силовые трансформаторы. Типы, параметры, конструкция, условные обозначения. Видыохлаждения. /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
5.2	Схемы, группы соединений обмоток. /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	

	T .					
5.3	Измерительные трансформаторы тока и напряжения. Типы, параметры, конструкция, схемы соединения обмоток. Режимыработы, условныеобозначения; /Лек/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
5.4	Практическая работа. Исследование конструкции силового трансформатора. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
5.5	Практическая работа. Исследование конструкции силового трансформатора. /Ср/	4	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
5.6	Практическая работа. Выбор и проверка измерительных трансформаторов тока. /Ср/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
5.7	Практическая работа. Выбор и проверка измерительных трансформаторов напряжения. /Ср/	4	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Раздел 6. Тяговыеподстанции.					
6.1	Общие сведения о тяговых подстанциях переменного тока. Назначение, классификация, схемы питания. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	

6.2	ODV 2DV VDVU VDV zaroby w wo women	5	2	OV 01 OV	П1 1П2 1П2 1	1
6.2	ОРУ, ЗРУ, КРУН, КРУ тяговых подстанций переменного тока. Общие требования к данным устройствам. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 ΠΚ 2.2 ΠΚ	Л1.1Л2.1Л3.1	
6.2	C-5	5	2	2.3 ПК 2.5 ОК 01 ОК	Л1.1Л2.1Л3.1	
6.3	Собственные нужды тяговых подстанций. Аккумуляторные батареи. Назначение, конструкция, типы, условное обозначение. /Лек/	3	2	02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	J11.1J12.1J13.1	
6.4	Общие сведения о тяговых подстанциях постоянного тока. ЗРУ-3,3 кВ. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
6.5	Исследование схемы опорной, транзитной, отпаечной, тупиковой тяговых подстанций. /Пр/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
6.6	Расчет полной мощности трансформаторной подстанции. Расчет полной мощности тяговой подстанции. /Пр/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
	Раздел 7. Общие сведения о техническом обслуживании оборудования электрических подстанций.					
7.1	Составить график дежурства при круглосуточном обслуживании тяговой подстанции /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	

7.2	Описать основную оперативно — техническую документацию, применяемую при обслуживании тяговой подстанции. /Ср/ Описать выполнение работ по распоряжению. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5 OK 01 OK 02 OK 03	Л1.1Л2.1Л3.1 Л1.1Л2.1Л3.1	
				OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5		
7.4	Описать выполнение работ в порядке текущей эксплуатации на тяговой подстанции. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 08 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.1 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1Л3.1	
7.5	Описать группы по электробезопасности персонала тяговой подстанции, организующего и выполняющего работы в электроустановках по наряду. /Ср/	5	2		Л1.1Л2.1Л3.1	
7.6	Описать допуск к работе по наряду в ОРУ-110 кВ тяговой подстанции. /Ср/	5	2		Л1.1Л2.1Л3.1	
	Раздел 8. Организация безопасных условий труда на подстанциях.					
8.1	Описать учет средств защит и контроль за их состоянием. Нормы комплектования средствами защиты в распределительных устройствах напряжением выше 1000 В. /Ср/	5	2			
8.2	Штанги изолирующие. Назначение и конструкция. Правила пользования. Эксплуатационные испытания /Ср/	5	2			
8.3	Указатели напряжения выше 1000 В. Принцип действия и конструкция. Правилапользования. Эксплуатационныеиспытания. /Ср/	5	2			
8.4	Заземления переносные. Назначение и конструкция. Правилаэксплуатации. /Ср/	5	2			
8.5	Заземления переносные. Назначение и конструкция. Правилаэксплуатации. /Ср/	5	2			
8.6	Составить конспект по заполнению наряда- допуска формы ЭУ-44. /Ср/	5	2			
	Раздел 9. Техническое обслуживание силовых трансформаторов					
9.1	Описать основные повреждения силовых трансформаторов. /Ср/	5	2			
9.2	Описать испытание трансформаторного масла на пробой из баков РПН. /Ср/	5	2			
9.3	Составить конспект- измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции обмоток силового трансформатора. /Ср/	5	2			

	Раздел 10. Эксплуатация и техническое обслуживание электрооборудования электрических подстанций				
10.1	Составить технологическую карту на межремонтные испытания силового трансформатора /Ср/	5	1		
10.2	Составить технологическую карту на межремонтные испытания трансформатора тока ТОЛ-10, трансформатора напряжения НТМИ- 10. /Cp/	5	1		
10.3	Составить технологическую карту на межремонтные испытания высоковольтного выключателя ВМПЭ-10. /Ср/	5	1		

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещен в приложении

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)					
	6.1. Рекомендуемаялитература					
	6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л1.1	Почаевец В.С.	Москва: Желдориздат, 2001,				
	6.1.2. Перечень доп	олнительной литературы, необходимой для освоения дисц	иплины (МДК, ПМ)			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л2.1	Прохорский А.А.	Тяговые и трансформаторные подстанции: Учебник	Москва: Транспорт, 1983,			
6.1.3. П	Іеречень учебно-метод	ического обеспечения для самостоятельной работы обуча ПМ	ющихся по дисциплине (МДК			
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			
Л3.1	Прохорский А.А.	Методические указания по курсовому проектированию по дисциплине "Тяговые подстанции"	Днепропетровск, 1987,			
		нных технологий, используемых при осуществлении об пючая перечень программного обеспечения и информат (при необходимости)				
		6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения				
Vi	sioPro 2007 - Векторны	й графический редактор, редактор диаграмм и блок-схем, лиц	.45525415			
W	indows 7 Pro - Операцио	онная система, лиц. 60618367				
W	inRAR - Архиватор, лиг	ц.LO9-2108, б/с				
	нтивирус KasperskyEndp ВГУПС	oointSecurity для бизнеса – Расширенный RussianEdition - Ант	ивирусная защита, контракт 469			
Go	oogleChrome, свободно	распространяемое ПО				
Fr	ee Conference Call (своб	однаялицензия)				

_	<i>(</i> –	- 5
/oom	(своболнаялипензи:	σ

#### 6.3.2 Переченьинформационных справочных систем

### 7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ)

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

Для успешного освоения междисциплинарного курса:

- Не пропускать аудиторные занятия.
- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, учебной и учебно-методической литературе.
- -Если пропущено практическое или лабораторное занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие.
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы.
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации.

Дисциплина реализуется с применением ДОТ.

	4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ—ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ								
Кодзаняти	Наименование разделов и тем /ви занятия/	Д	Семестр / Курс		Часов	Компетен- ции	Литература Приме		Примечание
	Раздел 1. Устройство электрических сетей и составление их схем.								
1.1	Общие сведения об энергосистемах. Энергосистемы и их показатели, тендер развития энергосистемы: ОЭС, ЕЭС, ДІ (ДЭК). /Ср/			4	2		Л1.1Л2.1	Л2.2	
	Получение, преобразование и распределение электроэнергии. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Системы электрификации железных дорог их технико-экономическое сравнение.	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Схемы внешнего электроснабжения гяговых подстанций. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Опорные, промежуточные, тупиковые гяговые подстанции. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Схемы тяговых подстанций и типы их оборудования. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
1.7	Исследование OPУ – 27,5 кВ. /Cp/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Асследование ЗРУ — 3.3 кВ. Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Электрические сети. Классификация электрических сетей. /Лек/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	ВЛЭП 0.4-220 кВ. Назначение, конструкция, узлы и детали. Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Электрический расчет воздушной линии электропередачи. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
I	ВЛ СИП-4: СИП-3. Конструкция, узлы, детали, приспособления для монтажа. Лек/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
	Подбор материалов, приспособлений для ионтажа СИП-4, СИП-3. /Ср/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		
N	Кабельные линии. Назначение, иаркировка кабелей, конструкция, способ прокладки кабелей. /Ср/	4	2			П1.1Л2.1 Л2.2			
	Электрический расчет кабельных линий. Пр/	4	2		J	П1.1Л2.1 Л2.2	2		

1.16	Параметры электросетей. Электрические расчеты и проектирование сетей. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.17	Качество электроэнергии и способы его повышения. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.18	Назначение устройств СЦБ. Основные требования, предъявляемые к электроснабжению устройств СЦБ. /Лек/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.19	Конструкция ВЛ СЦБ. Конструкция силовых опор ВЛ СЦБ. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.20	Резервирование ВЛ СЦБ. Электрические схемы подключения фидера СЦБ к шинам тяговых подстанций. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.21	Схема сигнальной точки СЦБ на перегоне. /Cp/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.22	Параметрытяговыхсетей. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.23	Электромагнитное влияние тяговых сетей и средства защиты от них. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.24	Активные и пассивные средства защиты от электрической коррозии подземных сооружений. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.25	Электрические расчеты тяговых сетей. Методы расчетов. /Cp/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.26	Расчет мгновенных схем постоянного тока. Одностороннее, двухстороннее питание, узловая схема. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.27	Расчет мгновенных схем при однофазном переменном токе. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.28	Примеры расчетов при всех схемах питания. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.29	Определение основных величин, характеризующих режимы работы устройств электроснабжения по средним размерам движения. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.30	Основные световые величины. Требования к освещению	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.31	Источники света. Осветительные приборы и установки. АОТ – 96. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.32	Расчет внутреннего или наружного освещения. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.33	Современные осветительные приборы с энергосберегающими источниками света.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.34	Характеристика категорий потребителей электроэнергии, схемы их питания. Категориипотребителейэлектроэнергии.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.35	Линии продольного электроснабжения. Электроснабжение железнодорожных узлов и линейных станций. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.36	Определение центра электрических нагрузок. Составление ситуационного плана распределительной сети 10 кВ. КТПН, КТПМ, РП (ЦРП) модульного типа, основное коммутационное и защитное оборудование. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.37	Определение места расположения РП ( ЦРП). /Cp/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.38	Составление схемы и плана распределительной сети 10 кВ	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.39	Современные ячейки КСО. Схема, назначение каждого элемента схемы. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.40	Схемы подключения КТП к ВЛ 10 кВ тяговой сети постоянного тока. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.41	Основные показатели качества электроэнергии. /Cp/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2

				<del></del>
1.42	Влияние режима напряжения в тяговых сетях на работу ЭПС. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.43	КРМ. Продольная и поперечная емкостная компенсация. Способы усиления тяговых сетей.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.44	Исследование УППК тяговой подстанции станции Хабаровск-2. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.45	Регулирование напряжения в тяговых сетях. /Cp/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.46	Посты секционирования постоянного и переменного тока. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.47	Пунктыпараллельногосоединения. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.48	Расчет экономического расстояния между тяговыми подстанциями и определение их количества. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.49	Разработка схемы присоединения тяговых подстанций к энергосистемам и к электрифицируемому участку железной дороги. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.50	Пункты группировки станций стыкования постоянного и переменного тока. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.51	Общие сведения о проектирование устройств тягового электроснабжения	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
1.52	Особенности проектирования устройств тягового электроснабжения 2x25 кВ. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
	Раздел 2. Техническое обслуживание сетей электроснабжения.			
2.1	Эксплуатация воздушных линий. Правила приемки в эксплуатацию, порядок осмотров. /Лек/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
2.2	Правила безопасности при обслуживании воздушных линий. Виды и сроки проверок воздушных линий. Средства борьбы с гололедом и вибрацией проводов. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
2.3	Правила приемки в эксплуатацию кабельных линий. Нормативная и техническая документация.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
2.4	Обслуживание кабельных линий: осмотры кабельных трасс, контроль за нагрузкой кабелей, замеры фактической температуры токоведущих жил кабеля.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
2.5	Способы определения мест повреждения кабельной линии. Профилактическиеиспытаниякабелей.	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2
2.6	Применение испытательной аппаратуры. Безопасность персонала при испытаниях кабельных линий. Оформление документации по результатам испытаний. /Ср/	4	2	Л1.1Л2.1 Л2.2

# 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ Размещен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)					
6.1. Рекомендуемаялитература					
6.1.1. Перечень	основной литературы, необходимой для	я освоения дисциплины (МДК, ПМ)			
Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год			

Л1.1	Москаленко А. В.	Электрическиесети и системы	Москва: Ц ЖДТ (бывший ""Маршрут", 2007,
			http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=59906
	6.1.2. Перечень дог	I 10лнительной литературы, необходимой	і і для освоения дисциплины (МДК, ПМ)
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	МПС РФ.	Контактная сеть и воздушные линии.	Москва: ТРАНСИЗДАТ, 2002,
	Департамент	Нормативно-метод. документация по	
	электрификации и	эксплуатации контактной сети и	
	электроснабжения	высоковольтным воздушным линиям:	
Л2.2	Якимов Г.Б.	Контактная сеть и воздушные линии: Ил.	Москва: ТРАНСИЗДАТ, 2006,
		пособие по техн. обслуживанию и	
		ремонту контактной сети и воздушных	
6.2	. Перечень ресурсов и	нформационно-телекоммуникационной	сети "Интернет", необходимых для освоения
		дисциплины (МДК, П	
Э1		кая библиотека ONLINE" -	
	http://www.biblioclub.r		
		http://www.knigafund.ru/	
		ы научно-технической библиотеки	
	МИИТа - http://library.		
	4.ЭБС "Лань" - http://e		
		издательства «ИНФРА-М» -	
	http://znanium.com/		
	6.ЭБС Book.ru - https		
			осуществлении образовательного процесса по
дисциі	плине (МДК, ПМ), вы		ечения и информационных справочных систем
		(при необходимости	
		6.3.1 Переченьпрограммногоо	беспечения
		овыйменеджер, лиц. LO9-2108, б/с	
V	isioPro 2007 - Векторны	ый графический редактор, редактор диагра	имм и блок-схем, лиц.45525415
	нтивирус KasperskyEnd ВГУПС	lpointSecurity для бизнеса – Расширенный	RussianEdition - Антивирусная защита, контракт 469
G	loogleChrome, свободно	распространяемое ПО	
F	ree Conference Call (сво	боднаялицензия)	

7. ОП	7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ)						
Аудитория	Назначение	Оснащение					
	полигон Технического обслуживания и ремонта устройств электроснабжения	- Силоваяопора ВЛ СЦБ;					
121 (ФСПО- ХТЖТ)	Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения	- Смонтирована фаза ВЛЭП 110кВ с полимерными изоляторами типа ЛК-70-110,данный монтаж дополнен баннерами с действующей ВЛЭП-110кВ; - Полимерные изоляторы и гирлянда изоляторов из четырех ПСД-70Е; -УППВС-1 Московскогоэлектромеханическогозавода;					

6.3.2 Переченьинформационных справочных систем

### 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)

Для успешного освоения междисциплинарного курса:

Windows 10 - Операционнаясистема, лиц.1203984875

- Не пропускать аудиторные занятия.

Zoom (свободнаялицензия)

- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, учебной и учебно-методической литературе.
- -Если пропущено практическое или лабораторное занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие.
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы.
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации.

Дисциплина реализуется с применением ДОТ.

#### УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ Компетен-Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Кодзанятия Литература Примечание занятия/ Курс пии Раздел 1. Релейная защита оборудования электроустановок. OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.1 РЗ оборудования электроустановок. Общие 5 03 OK 04 OK 05 сведения о релейной защите. /Лек/ OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 5 Л1.3Л2.1 1.2 Исследованиеэлектромагнитныхреле. /Ср/ 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ΠK 2.5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.3 Исследование индукционных измерительных 5 03 OK 04 OK 05 реле. /Ср/ OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.4 5 Максимальнаятоковаязащита. /Ср/ 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 1.5 5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 Токовая отсечка. Максимальная токовая 03 OK 04 OK 05 направленная защита. /Лек/ OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.6 Расчёт МТЗ и ТО линии потребителя. /Пр/ 5 2 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 1.7 Исследование реле тока РТ-40 и реле 5 Л1.3Л2.1 03 OK 04 OK 05 напряжения РН-54. /Ср/ OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 1.8 Исследование работы реле направления 5 Л1.3Л2.1 03 OK 04 OK 05 мощности. /Ср/ ОК 06 ОК 07 ОК 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.9 Дифференциальныетоковыезащиты. /Ср/ 5 03 OK 04 OK 05 ОК 06 ОК 07 ОК 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 1.10 Защиты от замыканий на землю. /Ср/ 5 Л1.3Л2.1 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK Л1.3Л2.1 1.11 Дистанционнаязащита. /Ср/ 5 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.5 OK 01 OK 02 OK 1.12 5 Л1.3Л2.1 Общие сведения о защитах силовых 03 OK 04 OK 05 трансформаторов. Газовая защита, токовая OK 06 OK 07 OK отсечка и максимальная токовая защиты, 09 OK 10 OK 11 дифференциальная защита трансформаторов. ПК 2.2 ПК 2.3 /Лек/ ПК 2.5

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С

1.13	Исследование работы МТЗ, ТО и дифференциальной защит трансформатора. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.14	Исследование работы МТЗ, ТО и газовой защит трансформатора. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.15	Исследование электронной защиты фидеров контактной сети. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.16	Микроэлектронные элементы релейных защит. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.17	Требования, предъявляемые к защитам. Изучение теоретического материала, учебной и учебно-методической литературы /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.18	Схемы соединения трансформаторов тока в релейной защите. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
1.19	Микроэлектронные релейные защиты. БМРЗ. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.3Л2.1	
	Раздел 2. Автоматикаустройствэлектроснабжения.					
2.1	Автоматика устройств электроснабжения. Автоматика питающих линий нетяговых потребителей. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.2	Проверка работы схемы и элементов автоматики фидера 6-10кВ. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.3	Обнаружение и устранение неисправностей в схеме автоматики фидера 6 – 10 кВ./Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.4	АПВ линии с двухсторонним питанием. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.5	Изучение особенностей схем АПВ линий. /Пр/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	

	1.			Love or over or ovel		ı
2.6	АВР линий. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.7	Устройство АПВ и АВР фидеров СЦБ на релейно-контактных элементах. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.8	Устройство АПВ и АВР фидеров СЦБ на полупроводниковых элементах. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.9	Защита и автоматика фидеров 6-10кВ на переменном оперативном токе. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.10	АПВ фидеров на переменном оперативном токе. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.11	АВР питающих линий на переменном оперативном токе. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.12	Особенности работы автоматики на переменном оперативном токе. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.13	Проверка работы схемы и элементов автоматики и фидера 6 — 10 кВ на переменном оперативном токе. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.14	Составление монтажной схемы автоматики фидера 6 – 10 кВ на переменном оперативном токе. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.15	Назначение устройств автоматики контактной сети. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.16	АПВ фидеров контактной сети. Посты секционирования. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	

_	-		r	-		
2.17	Автоматикапостовсекционирования. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.18	Телеблокировка выключателей контактной сети. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.19	Схемы автоматики при телеблокировке выключателей контактной сети. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.20	Устройство автоматики фидеров контактной сети постоянного тока. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.21	Автоматика пунктов параллельного соединения. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.22	Определение места повреждения линий СЦБ и фидеров контактной сети. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.23	Автоматикатрансформаторовподстанций. /Лек/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.24	Автоматика трансформаторов подстанции 35/10кВ. /Cp/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.25	Автоматикатрансформаторовнапряжения. /Ср/	5	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.26	Автоматика ТСН. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.27	Автоматика преобразователей тяговых подстанций. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	

2.28	Общеподстанционнаясигнализация. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.29	Изучение действий оперативного персонала оперативного при срабатывании ОПС. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.30	Ознакомление с действием автоматики трансформатора. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.31	Ознакомление с действием автоматики фидеров контактной сети. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
2.32	Ознакомление с действием автоматики ДГА. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.2Л2.1	
	Раздел 3. Автоматизированныесистемыуправления.					
3.1	Автоматизированные системы управления. Задачи автоматизации управление, информация, сигналы. /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.2	Непрерывные и дискретные сигналы. Квантование. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.3	Сигналы и их спектры, модуляция. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.4	Демодуляция, кодирование. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.5	Транзисторные ключевые устройства. Логические элементы. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.6	Операционныеусилители. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.7	Исследованиеработышифраторов. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.8	Исследованиеработыдешифратора. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.9	Исследование работы двоичного 3-хразрядного счетчика. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.10	Распределителиимпульсов. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.11	Устройства, реагирующие на уровни сигналов. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.12	Времязадающие и времяизмеряющие схемы. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.13	Модуляторыимпульсныхпоследовательностей. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.14	Преобразователи непрерывной величины в код. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.15	Устройства хранения и преобразования кодированной информации. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.16	Устройства ввода и вывода информации. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.17	Общие сведения об устройствах телемеханики. /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.18	Разделение элементов сигнала при передаче. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.19	Методы избирания объектов телемеханики. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.20	Кодовоеизбирание /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.21	Методы синхронизации распределений в системах ТМ с временным РЭС. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.22	Классификация устройств ТИ. Кодоимпульсные устройств ТИ. Технические характеристики систем телемеханики. ЭСТ-62, Лисна, МСТ-95. АСТМУ и другиесистемы /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.23	Технические характеристики систем телемеханики. ТС-КП Лисна-Ч. ТС-ДП Лисна-Ч. Структурная схема. Принципиальная схема. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.24	Изучение работы полукомплекта ТС-КП Лисна- Ч. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.25	Исследование работы передающего устройства TC-КП. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.26	Изучение работы ТС-ДП /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.27	Исследование работы приемного устройства TC -ДП /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.28	Технические характеристики систем телемеханики. ТУ-ДП Лисна-Ч. ТУ-КП Лисна-Ч. Структурная схема. принципиальная схема. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.29	Практическое ознакомление с работой ТУ- ДП. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.30	Исследование работы передающего устройства ТУ-ДП. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.31	Построение временной диаграммы устройства ТУ. /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.32	Исследование работы приемного устройства ТУ -КП. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.33	Формирование холостой серии устройства ТУ /Cp/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.34	Составление схемы каналов связи ТМ. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.35	Принципы выполнения систем ТМ с временным разделением каналов связи. /Ср/	6	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.36	Особенности ТМ каналов связи. Проводные линии связи. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.37	Разделение каналов связи. Включение аппаратуры ТМ в линию связи. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.38	Каналы связи по ЛЭП. Каналы связи по радиорелейным линиям и радиоканалам. /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.39	Расчет дальности передачи по каналам связи. /Пр/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.40	Мероприятия и способы увеличения дальности передачи по каналам связи. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.41	Электрическиефильтры. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.42	Исследование схемы ТУ-ДПР Лисна-В, МСТ- 95. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.43	Исследование схемы ТС -ДПР Лисна-В, МСТ- 95. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.44	Исследование схемы ТУ-КПР Лисна-В, МСТ- 95. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.45	Исследование схемы ТС-КПР Лисна-В, МСТ- 95. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.46	Генераторы гармонических колебаний тональной частоты. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.47	Детекторы АМ и ЧМ сигналов. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.48	Исследование совместной работы передатчика и приемника канала связи. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.49	Волоконно-оптические линии связи. ВОК кабели. /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.50	Аппаратура ВОЛС. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.51	Принципы построения АСУЭ. ИУК на тяговых подстанциях. /Лаб/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.52	Управляющие вычислительные системы. Диспетчерские ИУК и его функции. /Лаб/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.53	АСКУЭ. /Лек/	6	4	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.54	Надежность автоматизированных систем управления. Эффективность внедрения. /Ср/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.55	Изучение приборов для наладки и эксплуатации устройств автоматизации и телемеханики. /Лаб/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

3.56	Эксплуатация устройств автоматики и телемеханики. /Cp/	6	3	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	
3.57	Автоматизированная система телемеханического управления (АСТМУ). /Лек/	6	2	OK 01 OK 02 OK 03 OK 04 OK 05 OK 06 OK 07 OK 09 OK 10 OK 11 IIK 2.2 IIK 2.3 IIK 2.5	Л1.1Л2.1	

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещен в приложении

6.	6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МДК, ПМ)				
	6.1. Рекомендуемаялитература				
6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л1.1	Почаевец С.В.	Автоматизированные системы управления устройствами электроснабжения железных дорог: Учеб. для техникумов и колледжей жд трансп.	Москва: Маршрут, 2003,		
Л1.2	Почаевец В.С.	Защита и автоматика устройств электроснабжения: учеб.	Москва: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2007,		
Л1.3	Фигурнов Е. П.	Релейная защита: учеб. для вузов: в 2 ч.: Релейная защита устройств тягового электроснабжения железных дорог. Ч. 2	Москва: ГОУ УМЦ ЖДТ, 2009,		
6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (МДК, ПМ)					
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год		
Л2.1	Киреева Э.А., Цырук С.А.	Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем: учеб. для средн. проф. образования	Москва: Академия, 2010,		

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (МДК, ПМ)			
Э1	1.ЭБС "Университетская библиотека ONLINE" - http://www.biblioclub.ru/		
	2.ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/		
	3. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа -		
	http://library.miit.ru		
	4.ЭБС "Лань" - http://e.lanbook.com		
	5.ЭБС znanium.com издательства «ИНФРА-М» - http://znanium.com/		
	6.ЭБС Book.ru - https://www.book.ru/		
	7.Электронный каталог НТБ ДВГУПС - http://ntb.festu.khv.ru/; http://edu.dvgups.ru		
	8.Издательство "ЮРАЙТ" - www.biblio-online.ru		
6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (МДК, ПМ), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем			

## (при необходимости)

### 6.3.1 Переченьпрограммногообеспечения OfficeProPlus 2007 - Пакет офисных программ, лиц.45525415 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367

Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Расширенный RussianEdition - Антивирусная защита, контракт 469 ДВГУПС

GoogleChrome, свободно распространяемое ПО

Free Conference Call (свободнаялицензия)

Zoom (свободнаялицензия)

### 6.3.2 Переченьинформационных справочных систем

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МДК, ПМ)				
Аудитория	Назначение	Оснащение		
123 (ФСПО- ХТЖТ)	лаборатория Релейной защиты и автоматических систем управления устройствами электроснабжения	комплект мебели (рабочее место преподавателя)- стол -1шт; стул— 1шт.; комплект мебели рабочие места обучающихся) - стол -15шт; стулья — 30шт.; Стрелочные измерительные приборы электрических величин (амперметры, вольтметры, мегаомметр) стенды ручной сборки (Релейная защита трансформатора, Проверка АПВ линии 10кВ) Настенные учебные плакаты		
226 (ФСПО- ХТЖТ)		комплект мебели (рабочее место преподавателя)- стол -1шт; стул— 1шт.; комплект мебели рабочие места обучающихся) - стол -15шт; стулья — 30шт.; наглядные пособия персональный компьютер мультимедийное оборудование-компьютер- 1шт; Лицензионное ПО: WindowsXP, 7 - DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 года) Renewal1203984220 КонтрактПО-2 _ 389 от 29.08.2016 - 3года Каspersky Endpoint Security 10 для Windows - 356¬160615¬113525¬730¬94 Контракт 240 от 14.06.2016 — 3года Лицензия Office Professional Plus 2007 Russian OLP NL AE Заявка ДП00000113 от 17.09.08 — бессрочно Свободное ПО: Adobe Reader X — Adobe Proprietary Adobe EULA 27.02.2011 7-Zip GNU LGPL 27.06.2007 Mozilla Firefox GNU LGPL 27.06.2007 Google Chrome Google Proprietary Gimp GNU LGPL 27.06.2007 nkscape GNU LGPL 27.06.2007 LibreOffice GNU LGPL 27.06.2007, MPL2.0 Notepad++ GPL v2 июнь 1991		

Для успешного освоения междисциплинарного курса:

- Не пропускать аудиторные занятия.
- Если пропущена лекция, то восстановить ее (переписать), самостоятельно изучить пропущенную тему по конспекту, учебной и учебно-методической литературе.
- -Если пропущено практическое или лабораторное занятие, то самостоятельно выполнить пропущенное занятие.
- Соблюдать сроки выполнения самостоятельной работы.
- Соблюдать сроки промежуточной аттестации.

Дисциплина реализуется с применением ДОТ.

### І. Паспорт оценочных материалов

### 1.1. Область применения

Оценочные материалы предназначены для проверки результатов освоения профессионального модуля ПМ.02 основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) - по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)»

в части овладения видом профессиональной деятельности (ВПД):

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей и соответствующих профессиональных компетенций:

> профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 1.1.1. Освоение

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК):					
Профессиона	Показатели оценки	Тип	Формы и методы контроля и оценки		
льные и	результата	задания,	(в соответствии с РП ПМи РУП)		
общие		задания			
компетенции			Текущая аттестация	Промежуточная	
				аттестация	
ПК 2.1	определение видов	T3	-теоретическое	-теоретическое	
читать и	электрических схем;	П3	занятие;	занятие;	
составлять	распознавание видов	П. Конф.	-практическое	-практическое	
электрически	электрооборудования на	КР	занятие;	занятие;	
е схемы	принципиальных		-практическая	-практическая	
электрически	электрических схемах		конференция;	конференция;	
х подстанций	электрических		-курсовая работа;	-курсовая работа;	
и сетей	подстанций и сетей по		Jr	7r r ,	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	T3	-теоретическое	-теоретическое	
	условным графическим и	ПР(ЛР)	занятие;	занятие;	
	буквенным	CP	-практическое	-практическое	
	обозначениям;	КР	занятие;	занятие;	
	составление	УП	-самостоятельная	-самостоятельная	
	электрических схем		работа;	работа;	
	электрических		-курсовая работа;	-курсовая работа;	
	подстанций;		-учебная практика;	-учебная практика;	
			<i>J</i>	J	
			-теоретическое	-теоретическое	
	расчеты рабочих токов и	Т3	занятие;	занятие;	
	токов короткого	ПР	-практическое	-практическое	
	замыкания в	КР	занятие;	занятие;	
	электрических сетях и		-контрольная работа;	-контрольная работа;	
	электрооборудовании		1 1 /		
	подстанции; обоснование			-теоретическое	
	модернизации схем		-теоретическое	занятие;	
	электрических устройств		занятие;	-практическое	
	подстанций и сетей;	T3	-практическое	занятие;	
		ПР	занятие;	-курсовая работа;	
		КР	-курсовая работа;		
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Контроль	
				выполнения	
				самостоятельной	
				работы по МДК	
				ПМ.	

ПИ 2.2		TO		F
	изложение принципов	ТЗ	-теоретическое	-теоретическое
	действия	ПР	занятие;	занятие;
	грансформаторов и		-практическое	-практическое
-	преобразователей		занятие;	занятие; защита
	электрической энергии;			отчетов.
обслуживани				
	изложение основных		-теоретическое	-теоретическое
	положений правил		занятие;	занятие;
1	гехнической	TTD.	-самостоятельная	-Контроль за
	эксплуатации	T3	работа;	самостоятельной
	электроустановок;	CP		работой МДК ПМ.
электрическо	выделение основных			
-	элементов в конструкции			
	грансформаторов и			
	преобразователей			
) 3	электрической энергии;			
	оппеценция вилов вобот	Т3	_TAONATIMIAAWAA	_теопетинеское
	определение видов работ по обслуживанию	CP	-теоретическое	-теоретическое
	по оослуживанию прансформаторов и	CI	занятие;	занятие; -Контроль за
	грансформаторов и преобразователей		-самостоятельная	-контроль за самостоятельной
	преооразователей энергии		работа;	
	жентрической энсргий			работой по МДК ПМ.
,	ппанипорание	Т3	_Te0neTillecvoe	
	планирование выполнения работ по	ПР	-теоретическое занятие;	теоретическое занятие;
	обслуживанию согласно	КЭ	*	· ·
		CA	-практическое	-практическое
	гехнологическим картам;		занятие; -квалификационный	занятие; -квалификационный
	демонстрация различных	Т3	-квалификационныи экзамен	-квалификационныи экзамен
	способов выполнения	ПР	JASUMUH	JNJQIVI O II
	работ по техническому	ЛР	-теоретическое	-теоретическое
1	раоот по техническому обслуживанию	J11	занятие;	занятие;
	грансформаторов и		-практическое	-практическое
	преобразователей		занятие;	занятие; защита
	электрической энергии;		Janatric,	отчетов по ПР(ЛР)
	wiekiph lookon bhopi nn,			01 1010b 110 111 (311 )
ПК 2.3	изложение принципов	T3	-теоретическое	-теоретическое
	действия	ЛР	занятие;	занятие;
	электрооборудования	ПР	-лабораторная	-лабораторная
	распределительных	CP	работа;	работа;
	устройств, релейной	-	-практическая	-практическая
-	защиты, аппаратуры		работа;	работа;
•	автоматизированных		-самостоятельная	-самостоятельная
	систем управления;		работа;	работа;
распределите	J r		· /	,
	изложение основных	T3	-теоретическое	-теоретическое
	положений правил		занятие;	занятие;
	гехнической		,	,
1 1	эксплуатации			
1	электроустановок;			
I * I	выделение основных	T3	-теоретическое	-теоретическое
	элементов в конструкции	ПР	занятие;	занятие;
_	электрооборудования,		-практическая	-практическая
	распределительных		работа;	работа;
CHICLOM   D	-		r,	<u> </u>
-	устройств, устройств			
У	устройств, устройств релейной защиты,		- тестовое задание	

ПК 2.4	аппаратуры автоматизированных систем управления; определение видов работ по техническому обслуживанию электрооборудования распределительных устройств; выполнение работ по техническому обслуживанию устройств релейной защиты и аппаратуры автоматизированных систем управления; демонстрация приемов безопасности производства работ при обслуживании оборудования распределительных устройств электроустановок;	ТЗ ПР СР ТЗ ПР ТЗ	-тестовое задание -теоретическое занятие; -практическая работа; самостоятельная работа; -теоретическое занятие; -практическая работа; -лабораторная работа; -теоретическое занятие; -практическое занятие; -практическое занятие; -практическое	- тестовое задание -теоретическое занятие; -практическая работа; самостоятельная работа; -теоретическое занятие; -практическая работа; -лабораторная работа; -теоретическое занятие; -практическая работа;
Выполнять	определение видов воздушных и кабельных	ПР	-теоретическое занятие;	-теоретическое занятие;
основные виды работ по	линий, выделение основных элементов их		-практическая	-практическая
обслуживани	конструкции;		-практическая работа;	работа;
ю воздушных	изложение основных	T3	ρασστα,	paoora,
и кабельных	положений правил		- тестовое задание	- тестовое задание
линий	технической		-теоретическое	-теоретическое
электроснабж	эксплуатации		занятие;	занятие;
ения	электроустановок;	Т3	,	,
	планирование		-тестовое задание	-тестовое задание
1	выполнения работ по			

	техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий согласно нормативно-технической документации;		-теоретическое занятие;	-теоретическое занятие;
	демонстрация различных способов контроля за состоянием воздушных и кабельных линий; определение видов работ по техническому обслуживанию воздушных и кабельных линий; демонстрация приемов безопасного производства работ при обслуживании воздушных и кабельных линий;	ТЗ ПР ТЗ ПР	-теоретическое занятие; -практическая работа; -теоретическое занятие; -практическая работа; -тестовое задание	-теоретическое занятие;
			-теоретическое занятие; Практические занятия -теоретическое занятие; -практическая работа; -тестовое задание	-теоретическое занятие; практические занятия и защита; контроль за выполнением самостоятельной работы по МДК ПМтеоретическое занятие; практические(лабор аторные) работы и защита их.
ПК 2.5 Разрабатыват ь и оформлять технологичес кую и отчетную документаци ю	создание отчетной и технологической документации с применением инструкций, правил, нормативно-технической документации; обоснование принятых	ТД ПР ЛР ТЗ	-техническая документация; -практическая работа; лабораторная работа. -теоретическое занятие;	-техническая документация; -практическая работа и защита отчетовтеоретическое занятие;

	технических решений;			
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессионал ьной деятельности, применитель но к различным контекстам	-проявление высокой активности, инициативности в процессе освоения всех элементов ПМ; -добровольное и активное участие в студенческих научно-практических конференциях, профессиональных конкурсах, викторинах, кружках; -проявление самостоятельности в учебно-исследовательской деятельности, направленной на выявление сущности и социальной значимости профессии.	ПР КР Разработ ка презента ции	Накопление портфолио при проявлении высокой активности, инициативности в процессе освоения всех элементов ПМ.	Выполнение и защита курсовых работ, участие в научно технических конференциях.
ОК2 Осуществлят ь поиск, анализ и интерпретаци ю информации, необходимой для выполнения задач профессионал ьной деятельности.	-выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов ремонтов контактной сети; - проявление самостоятельности в выборе и грамотной реализации типовых методов и способов выполнения профессиональных задач в соответствии с установленными алгоритмами; -своевременность выполнения и сдачи заданий, отчетов; -адекватность в проведении оценки и самооценки (анализ и самоанализ) выполнения профессиональных задач в соответствии с критериями эффективности профессиональной		Защита практических работ; Выполнение курсовых работ; Наполняемость портфолио; Подготовка отдельных заданий к дипломному проектированию;	Защита практических работ; Выполнение курсовых работ; Разработка презентаций по технологическим процессам и ремонтам устройств электроснабжения;

ОК4 Работаты в колисктипе и комануде и комануде и комануде обучения; обучения; обучения; обучения; обучения; обощения при вазамодействии с другими студентами и руководителями практики на учебных занятиях и на занятиях в кружках; обосиодение этических на учебных занятиях и на занятиях в кружках; обосиодения в петодобо в наполнения задания, способно выполнения задания, способно выполнения задания, способно выполнения различных спудентами и руководителями практики на учебных занятиях и на занятиях и на занятиях и комачунька справных групь, собсиоданых групь, коллегами и руководителями в различных спудентами в различных спудентами и руководителями в различных спудентами и руководителями в различных спудентами в различных спудентами и профессиональной информации в различных коммуникация); —представление учебной, иссадовательской и профессиональной информации в различных формах (бесера, текет, презентация, рисунок, схема и пр.); — анализировать и опенинать процесс и результат работы своей и других студентов; — участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; — учравление обсуждениях досуместваят дрягиты претфолю; участие в кофференциях		деятельности.			
пкодлежние, чомылие, эффективно общаться с обучения; соблюдение эпических нормобщения при вазымодействии с другими студентами и руководителями и применения методов и способов выполнения задатив, способность убецить в этомо окружающих; собщение с представителями различных спутациях и коммуникационых трупп, коллегами и руководителями в различных спутациях и коммуникационых трупп, коллегами и профессиональной информации в различных спутациях и коммуникационых формах (дналог, монолог, письменая коммуникация); спредставление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презептация, рисупок, схма и пр.); с анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитис и дополнение идей других; Инаполняемость Участие в	ОК4 Работать	i	ПР,	Наполняемость	Разработка
и команде, оффективно общаться с колистами, руководством, клиентами общаться с колистами, руководством, клиентами общаться с обсуждения; преподавателями в выамодействии с другими студентами, преподавателями и руководствами практики на учебных занятиях и на занятиях в кружках; обсеноватность постановки цели, выбора и применения методов и способо выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; общения при различных групп, коллегами и руководителями в различных стурип, коллегами и руководителями в различных стурип, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационых формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); —представление учебной, исследовательской и профессиональной информация различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); — анализировать и оценивать процесс и регультат работы спосой и друтих студентов; — участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и доподпение идей друтих;   ОКЅ —управление ПР, Наполняемость Участие в					<u> </u>
обучения; обучения; обучения; обучения; обощаться с кольстами, руководством, клиситами руководителями практики на учебних завитих и на завиятиях в кружках; обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (бесеад, текст, презситация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и друтих студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей друтих; - Пр. Наполняемость Участие в	и команде,				учебного процесса
облагами, руководством, клиситами руководством, клиситами руководителями практики на учебных задатиях и на запятиях в кружках; обоснованность постаговки педи, мыбора в применения методов и способов выполнения задатиях и на запятиях ситуациях в кружках; обпение с представителями праконних студенто, убедить в этом окружающих; общение с представителями в различных согидальных трупп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, публичных формах (беседа, текст, презентация, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; Представление предуставление идей других; Инполивемость Участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;					
руководствои пром общения при втанимосителями преподавателями и на учебных занятиях и на занятиях в кружках; обоснованность постановки цели, выбора и применния методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); —представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентациа, рисунок, ехема и пр.); — анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; — участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; Пр. Наполняемость Участие в	*	1			
руководителями студентами, преподавателями и руководителями практики па учебных запятих и па запятиях в кружках; обосноващость постановки цели, выбора и пряменения методов и епособов выполнения задания, способноеть убедить в этом окружающих; общение с представителями различных сотидавных групп, коллегами и руководителями в различных сотидавных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; Пр. Наполняемость. Участие в	· ·				-
тудентами преподвателями и руководителями практики на учебных занятиях и на занятиях в кружках; обоснованность постановки цели, выбора и применсия методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных сиралог, монолог, письменная коммуникащия); опредставителями в различных сиралог, монолог, письменная коммуникащия); опредставителями и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); опенивать процесс и результат работы своей и других студентов; участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по задащому вопросу, развитие и дополнение идей других; ППР, Наполняемость Участие в		<u> </u>			
преподвателями и руководителями практики на учебных запятиях и на запятиях в кружках; обоснованность; постановки цели, выбора и применения задания, способов выполнения задания, способов выполнения задания, способов выполнения задания, способов выполнения задания, способность, убедить в этом окружающих; общегие с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); —представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текет, презентация, рисунок, ехема и пр.); — анализировать и оценивать процесе и результат работы своей и других студентов; — участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;   ОКЅ —управление ПР, Наполняемость Участие в	, клиентами				
руководителями практики на запятиях в кружках; обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнсния задания, способность, убедить в этом окружающих; общене с представителями различных сопцальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, мополог, письменная коммуникация); —представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); — анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; — участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по задапному вопросу, развитие и дополнение идей других;   ОКЅ —управление ПР, Наполняемость Участие в		преподавателями и			-
на учебных занятиях и на заянтиях в кружках; обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (лиалог, монолог, письменная коммуникация); опредставление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (бесела, тект, презситация, рисупок, схема и пр.); опализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; Ипр. Наполняемость Участие в СКБ обсуждение предустания предусмать и пр. Наполняемость Информации и участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;		= -			-
-обосновашость постановки цели, выбора и применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, кодлегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информация в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление  ПР, Наполияемость Участие в		_			111/1,
постановки цели, выбора и применения задания, способность убедить в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презептация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; - Инполияемость Участие в ОКS - управление ПР, Наполияемость Участие в					
применения методов и способов выполнения задания, способность убедить в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационых формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по задащому вопросу, развитие и дополнение идей других;   ОКЅ -управление ПР, Наполияемость Участие в					
способов выполнения задания, способность убедитъ в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ПР, Наполняемость Участие в		<u> </u>			
задания, способность убедить в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представленой информации в различных формах (беседа, текст, презситация, рисупок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других; ПР, Наполняемость Участие в		-			
убедить в этом окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление ПР, Наполияемость Участие в					
окружающих; -общение с представителями различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и друтих студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление  ПР, Наполияемость  Участие в		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
общение с представителями различных социальных групп, коллстами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и опенивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ  -управление  ПР. Наполняемость  Участие в		1 =			
различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость Участие в		1			
различных социальных групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость Участие в		·			
групп, коллегами и руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в		_			
руководителями в различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация); -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.); - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление ПР, Наполняемость Участие в		-			
различных ситуациях и коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
коммуникационных формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
формах (диалог, монолог, письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление ПР, Наполняемость Участие в					
письменная коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление ПР, Наполняемость Участие в					
коммуникация);  -представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОКЅ -управление ПР, Наполняемость Участие в		1 1 \			
-представление учебной, исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в		коммуникация);			
исследовательской и профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в		-представление учебной.			
профессиональной информации в различных формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
информах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
формах (беседа, текст, презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в					
презентация, рисунок, схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость Участие в					
схема и пр.);  - анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР,  Наполняемость  Участие в		1 1			
- анализировать и оценивать процесс и результат работы своей и других студентов; - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в		= -			
оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР,  Наполняемость  Участие в		схема и пр. );			
оценивать процесс и результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР,  Наполняемость  Участие в		- анализировать и			
результат работы своей и других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в		-			
других студентов;  - участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5  -управление  ПР, Наполняемость  Участие в		=			
- участие в групповых обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в		1 1			
обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в		другил студентов,			
обсуждениях, публичных высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в		- участие в групповых			
высказываний по заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в		= -			
заданному вопросу, развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в					
развитие и дополнение идей других;  ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в					
ок5 -управление ПР, Наполняемость Участие в					
ОК5 -управление ПР, Наполняемость Участие в					
		пдои другил,			
Осуществлят   деятельностью членов   ПрКонф   портфолио;   конференциях	OK5	-управление			Участие в
$oldsymbol{L}^{*,*}$	Осуществлят	деятельностью членов	ПрКонф	портфолио;	конференциях

ь устную и письменную коммуникаци ю на государствен ном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального	команды (подчиненных) в рамках выполнения учебных, исследовательских, профессиональных и пр. заданий; - проявление инициативы самостоятельности, ответственности за			специальности; Контроль за выполнением самостоятельной работы по разным МДК ПМ;
и культурного контекста	порученное дело эффективное решение задач группой студентов;			
ОК7 Содействоват ь сохранению окружающей среды, ресурсосбере жению, эффективно действовать в чрезвычайны х ситуациях.	- проявление инициативы самостоятельности, ответственности за порученное дело по сохранению окружающей среды,грамотно и эффективно действовать в случаях чрезвычайных ситуациях	ПрКонф	Наполняемость портфолио;	Принятие и защита отчетов по МДК ПМ.02;
ОК9 Использовать информацион ные технологии в профессиональной деятельности.	- проявление интереса и ознакомление с инновационными технологиями в области строительства, текущего содержания и ремонта контактной сети; -активное участие в учебно-научно-исследоват ельской деятельности, студенческих конференциях, конкурсах профессионального мастерства;	ПР, Прконф,	Наполняемость портфолио;	Разработка презентации по инновационным технологиям в устройствах электроснабжения; Контроль за выполнением самостоятельной работы по различным МДК ПМ;

## 1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ

## 1.2.1. Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание электрических подстанций и сетей»

Элементы модуля, профессиональный модуль ПМ.02 «Техническое обслуживание электрических подстанций и сетей»	Формы промежуточной аттестации
1	2
МДК. 02.01 «Устройство и техническое обслуживание	4 семестр - дифференцированный зачет
электрических подстанций»	5,6 семестр - экзамен
1	7 семестр - зачет

МДК.02.02 «Устройство и техническое обслуживание сетей электроснабжения»	6 семестр - дифференцированный зачет 7,8 семестр — контрольная работа
МДК.02.03. «Релейная защита и автоматические системы управления устройствами электроснабжения»	5,8 семестр — контрольная работа 6 семестр — зачет 7 семестр — дифференцированный зачет
УП.01.01 Учебная практика	4 семестр – дифференцированный зачет
ПП.02.01 «Производственная (по профилю специальности практика)»	7 семестр – дифференцированный зачет
ПМ.02 «Экзамен квалификационный»	8 семестр – экзамен квалификационный


1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ.02

Тестовые задания и перечень практических (лабораторных) работ для проведения промежуточного контроля и оценки освоения программы ПМ.02

## Тестовые задания

## МДК.02.01 «Устройство и техническое обслуживание электрических подстанций»


1. Трансформатор тяговой подстанции №1имеет 11 группу соединения обмоток. А трансформатор подстанции №2 имеет группу соединения обмоток.



- 2. Выделите из нижеследующего списка номера групп соединения обмоток однофазных трансформаторов.
  - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- 3. Обмотки силовых трансформаторов, состоящие из двух и более параллельных ветвей, изолированных друг от друга и от заземленных конструкций, называются ______ обмотками.
- 4. Термосифонный фильтр предназначен для:

а. Непрерывной регенерации тр	рансформаторного масла.	
б. Сушки и чистки воздуха. в. Охлаждения трансформаторн	юго маспа	
г. Для уменьшения площади со		ВЛУХОМ.
•	меняется в сетях с	токами замыкания на землю.
6. Замыкание фазы на землю в с замыканием, аварийном режим поврежденногоучастка.		унке №, является коротким кки и требует немедленного отключения
	2	3
7. Параметры короткого замыка	ания в минимальном режи	ме рассчитываются для:
а. Выбора силового оборудован б. Расчета релейных защит. в. Расчета устройств молниезан г. Расчета экономических показ	циты.	И.
8. Присвойте значениям ударны сопротивлений.	ых коэффициентов номера	соответствующих соотношений
	1). R = 0	). Ky = 1
	2). X > R	). Ky = 2
	3). X = 0 4). X = R	). Ky = 1 ). Ky = 2 ). Ky = 1,5 ). Ky = 1,8
9. При переходе системы в мин, а ток коро		
10. Выделите трансформатор на напряжения:	апряжения, имеющий в сво	оей конструкции емкостной делитель
	а. НКФ - 220 б. НАМИ - 35	в. СРВ - 245 г. 3НОМ - 35
11. Укажите класс точности изк коммерческого учета электроэн		гора тока необходимый для ведения
	a 0,2S	в 3
	б 0.5	г 10Р
12 Расшифруйте маркировку ма	агнитного пускателя ПМЕ	-113
□		<u> </u>
M F -		
1		

13. Определите время с момента возникновения перегрузки до отключения автоматического выключателя, защитная характеристика которого изображена на рисунке.



- 14. В качестве дугогасящей и изолирующей среды высоковольтного выключателя ВГТ-220 применяется
  - а. Трансформаторное масло
  - б. Электрический газ SF₆
  - в. Вакуум
  - г. Воздух
- 15. Малообъёмным масляным выключателем считается выключатель
  - а. В котором масло играет только роль дугогасящей среды
  - б. В полюса которого заливается менее 100 кг масла
  - в. В котором масло играет роль диэлектрика и среды для гашения дуги
  - г. На напряжение до 10 кВ
- 16. Отношение фазного напряжения неповреждённой фазы после замыкания на землю к фазному напряжению неповреждённой фазы до замыкания на землю называется коэффициентом -
- 17. При расположении алюминиевых шин прямоугольного сечения 50x5 мм плашмя допускается токовая нагрузка токоведущей части должна быть уменьшена


а. на 10%

в. на 8%

б. на 5%

г. на 15%

18. Выполните оперативные переключения необходимые для вывода в ремонт выключателя фидера КС. Пронумеровать действия согласно порядку выполнения.



Исходные условия: ШР 3BB 3 и ШР 3BB Ж отключены; 3BB отключен; РОШ 3BB включен; ШР ФКС 1, BB ФКС 1, ЛР ФКС 1 включены; РОШ ФКС 1 отключен.


19. Способность релейной защиты отключать при коротком замыкании только повреждённый участок сети, оставляя в работе неповреждённые элементы сети называетя

20. На шкале максимального токового реле написана маркировка РТ – 40/10. Это значит, что при последовательном соединении катушек уставку можно регулировать в пределах

	а. от 1,0 А до 10 А	в. от 10 А до 20 А	
	б. от 2,5 А до 5,0 А	г. от 5,0 А до 10 А	
	А при параллельном с ровать в пределах	оединении катушек уставку м	южно регули-
		в. от 2,5 А до 10 А	
-11 11-	б. от 1,0 А до 5,0 А	г. от 10 А до 20 А	
21. Газовое реле предназн	начено для защиты силов	вых трансформаторов от:	
г. внутренних пов д. Увлажнения тра 22. Потери холостого ход	ых перенапряжений реждений ансформатоного масла		
23. Параллельная работа продолжите список:	силовых трансформатор	ов допускается при следуюц	цих условиях,
1. Группы соедин	нения обмоток одинаков	ы	
2			
3			
4.			
24. 1 лухозаземленная неи Таковыми сетями считаю		ях с большими токами замы кВ.	кания на землю.
		ой на рисунке № являет работа в таком режиме, но	
	2	3 m	
26. Сеть с изолированной	нейтралью имеет коэфф	оициент замыкания на землк	о К33=
27. Ударный коэффициен	т изменяется в пределах	:	
а. от 0 до 1			
б. от 1 до 2			
в. от 2 до 5			
г. от 5 до 10			
	роверки высоковольтно	го выключателя по термичес	жой стойкости:
	r - r - r		

в. от 10 А до 20 А

29. Соедините вторичные обмотки трансформаторов тока и реле таким образом, чтобы образовался фильтр тока нулевой последовательности:



То есть реле необходимо включить на ток нулевой последовательности

- 29. Выделите однофазные трансформаторы напряжения:
  - а. НТМИ-6

- д. СРВ-245
- б. ЗНОМ-35
- е. НАМИ-35

в. НОМ-10

ж. НКФ-110

г. НТМИ-10

- з. НАМИ-10
- 30. Расшифруйте маркировку высоковольтного выключателя ВБЭТ-35/25-1600

B-____

Б-_____

Э-____


T-____

35-_____

25-_____

1600- _____

31. Присвойте маркировки номера, соответствующие номерам схематичных обозначений этих разъединителей:



- ___). РДЗ-2-110/630
- ___). РД-35/1600
  - ___). РНДЗ-1-110/630
- 32. В качестве дугогасящей и изолирующей среды высоковольтного выключателя ВГТ-110 применяется _____

33.	Многообъемным м	иасляным выключателем с	читается выключатель:
34.	б. В полюса в. В котором г. На напряж	масло играет только роль которого заливается более масло играет роль диэлектение свыше 35 кВ анитель на напряжение до	100 кг масла трика и среды для гашения дуги
	а. ПКН	д. ПКТ	
	б. ПК	е. ПКТН	
	в. НПН		
35.	Пронумеруйте цве	та согласно нумерации сос	ответствующих фаз:
	1). A	). Зеленый	
	2). B	). Красный	
	3). C	). Желтый	
37.	Присвойте выдер	жкам времени номера, сос	ответствующие номерам выключателей на схеме.
При	и этом должно обес	спечиваться селективное д	ействие РЗ:
	Вы	ідержки времени:	↓ un
		_). 1,8 секунды	
		_). 0,6 секунды	
		_). 1,2 секунды	3
38.	Напряжение нулев	ой последовательности во	зникает при:
	б. Двухфазно в. Трехфазно	ом замыкании на землю ом коротком замыкании ом коротком замыкании ом коротком замыкании че	рез землю

39. Для обеспечения нормальной работы газовой защиты крышка бака трансформатора должна иметь

Газовое реле 🚣

a. не менее 1°

подъем по направлению к газовому реле: Расширительный бак

40. Расширительный бак предназначен для:
а. непрерывной регенерации трансформаторного масла
б. сушки и чистки воздуха
в. охлаждения трансформаторного масла
г. для уменьшения площади соприкосновения масла с воздухом
41. Потери короткого замыкания силового трансформатора являются потерями в
трансформатора.
42. Перечислите условия, при которых должен автоматически включится обдув системы охлаждени
(Д) силового трансформатора:
1)
2)
43. Степень связи нейтралей генераторов и трансформаторов сети с землей характеризуе
коэффициент:
а. Коэффициент экранирования горизонтальных заземлителей
б. Коэффициент чувствительности
в. Коэффициент замыкания на землю
г. Коэффициент участия в максимуме
44. Присвойте условиям номера соответствующие номерам рисунков изображающих эти условия
). X=0 ). R>X ). X>R
3
45. Наибольшее значение амплитуды полного тока короткого замыкания называетс
46. Параметры короткого замыкания в максимальном режиме рассчитываются для а. Выбора силового оборудования подстанции б. Расчета релейных защит

47. Допишите условие проверки высоковольтного выключателя по электродинамической стойкости

в. Расчета устройств молниезащиты

 $i_{\text{np.c.}}\!\!>\!\!\underline{\hspace{1cm}}$ 

г. Расчета экономических показателей работы подстанции


б. не менее  $2^{\circ}$  в. не менее  $3^{\circ}$  г. не менее  $4^{\circ}$ 

- - M _____
- 49. Номинальное напряжение первичной обмотки НКФ 220
  - а. 220 кВ
  - б. 110 кВ
  - в. 63 кВ
  - г. 127 кВ
- 50. Присвойте защитным характеристикам номера и буквенные названия соответствующие их значению
  - 1) D Для защиты цепей с электродвигателями производственного назначения
  - 2) В Для защиты бытовых электрических сетей с алюминиевой проводкой
  - 3) С Для защиты бытовых электрических сетей с медной проводкой



- 51. Высоковольтный масляный выключатель, в котором масло служит средой для гашения дуги и внутренней изоляцией называется ______ масляным выключателем.
- 52. В качестве дугогасящей среды высоковольтного выключателя ВМТ 220 применяется
  - а. Трансформаторное масло
  - б. Электрический газ SF₆
  - в. Вакуум
  - г. Воздух
- 53. Начертите монтажную схему цепи управления нереверсивным магнитным пускателем, соединив клеммы кнопок, контактов и катушки линиями «проводами».


Условия: 1. Катушка на 220 В;






Кнопочную станцию и магнитный пускатель связывает трехжильный провод

- 54. Присвойте значениям токов утечки УЗО номера, соответствующие их назначению.
  - __). 10 мА
- 1) Подключение розеток в жилых и общественных зданиях и сооружениях.
- __). 300 мА
- 2) Подключение розеток в ванных комнатах и душевых комнатах.
- ). 30 мА
- 3) В вводно-распределительных щитах для защиты от пожаров
- 55. При расположении алюминиевых шин прямоугольного сечения 100*10 мм плашмя допускаемая токовая нагрузка токоведущей части должна быть уменьшена
  - a. Ha 10%
  - б. На 5%
  - в. На 8%
  - г. На 15%
- 56. Пронумеруйте наименования типов подстанций в соответствии с нумерацией подстанций на схеме внешнего электроснабжения
  - __). Транзитная (проходная)
  - __). Отпаечная (ответвительная)
  - __). Опорная (узловая)
  - __). Концевая (тупиковая)




57. Принцип действия ______ защиты трансформатора основан на сравнении величин и фаз токов в первичной и вторичной обмотках силового трансформатора.

58. Наименьшую уставку по току будет иметь комплект МТЗ выключателя № _____



59. Маркировка ТДТН - 1600/110 соответствует графическому обозначению № ____

( укажите номер графического обозначения, соответствующего маркировке ).




a. +95 ⁰ C	$_{\rm B.} + 55^{0}{\rm C}$
б. +45 ⁰ С	г. +75 ⁰ С
ступени газовой защиты и прич	ступень газовой защиты силового трансформатора. Укажите номер ину ее срабатывания:
62. Расшифруйте буквенное силовых трансформаторов:	обозначение различных систем охлаждения маслонаполненных
( M )	
(Д)	
(ДЦ)	
(Ц)	<del></del>
КЗ называется	ез получения его из вне и без отдачи в среду при протекании токов
а. Равное нулю б. Увеличится в два раз в. Увеличится до линей г. Не изменится 65. Выберите из предложенных ниже сетям:	
Сеть 110 кВ режим нейтрали Сеть 35 кВ режим нейтрали Сеть 0,4 кВ режим нейтрали Сеть 220 кВ режим нейтрали	(рис. №) п (рис. №)
66. Укажите стрелками направл	пение сио механического взаимодействия токоведущих частей фаз

60. Обдув системы охлаждения ( Д ) силового трансформатора автоматически должен включаться

при температуре верхних слоев трансформаторного масла:

AB, BC, CA ( например как показано на рисунке -  $F_{CA}$  )



На проводник фазы дейсти	зует наибольшее усилие
67. Присвойте режимам нейтрало им:	ей номера коэффициентное замыкания на землю соответствующим
1) $K_{33} = 110$	) Глухозаземленная нейтраль
2) $K_{33} = 1.0$	) Изолированная нейтраль
3) $K_{33}$ = не более 1,4	) Эффективнозаземленная нейтраль
68. В режиме короткого замыкан	ия работает измерительный трансформатор:
69. Укажите тип расцепления ав изображенную на рисунке:	гоматического выключателя, имеющего защитную характеристику
напряжения	а. Минимального
J	б. Комбинированный
напряжения	в. Максимального
Время расцепления, секунды	г. Электромагнитный
б. Коммутации предвари в. Защиты электроустано г. Коммутации нагрузоч 71. В качестве дугогосящей с	еских цепей в нормальном и аварийном режимах. ительно обесточенных цепей с целью создания видимого разрыва. овок свыше 1000 В от перегрузок и КЗ.
	въединителя РДЗ - 2 - 110/630

2	 	 	
110	 	 	
620			

73. Выделите многообъемный масляный высоковольтный выключатель:

д. BMT - 110

e. ВМП - 10


ж. BMT - 220

74. Допишите условие проверки гибких токоведущих частей по условию отсутствия коронирования:

$$0.9 E_0 >$$
_____

75. Пронумеровать оперативные обозначения аппаратов согласно нумерации оборудования на схеме, и расшифровать оперативные обозначения.


Назовите наименование блока




_____

76. При переходе системы в минимальный режим работы зона действия токовой отсечки линии:

- а. Остается неизменной
- б. Увеличивается
- в. Уменьшается
- г. Увеличивается, выходя за пределы защищаемой линии
- **77.** При коротком замыкании в точке К1 подействует ( ют ). Укажите выключатель ( ли ) который отключит поврежденный участок:



78. Подключите сетевые обмотки 110 кВ силовых трансформаторов тяговых подстанции второго и третьего типа к линии 110 кВ



79. Обдув системы охлаждения (Д) силового трансформатора автоматически отключаться при температуре верхних слоев трансформаторного масла ниже

$$a. + 95^{\circ}C$$

$$B. + 55^{\circ}C$$

$$6. + 50^{\circ}$$
C

$$\Gamma = 75^{\circ} \text{C}$$

номер ст	упени газовой защиты и пр	ричину ее срабатывания:	
81. Pacı	ифруйте маркировку силов Т -	вого трансформатора	
	Д-		
	T -		
_	H -		
	Ж -		
	400000 -		
	220 -		
82. Допу	скается работа сети 10 кВ о а. 0,5 часов б. 1 часа	с одной фазой замкнутой на землю в. 2 часов г. 0 часов	д. 4 часов е. 6 часов
83. При станет	однофазном замыкании на	землю в сети 10кВ фазное напряж	ение неповрежденной фазы
•1	а. Равно нулю		
	б. Увеличится в	два раза	
	в. Увеличится д	о линейного	
	г. Не изменится		
84. Сеть более K ₃		і нейтралью должна иметь коэффи	циент замыкания на землю не
	войте условиям номера сос ющие тока трехфазного КЗ	ответствующие номера рисунков и В при этих условиях	зображающих периодические
or the second			3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	). При питани	и точки КЗ от генератора огранич	енной мощности

__). При питании точки КЗ от генератора ограниченной мощности с АРВ

80. На отключение силового трансформатора срабатывает ____ ступень газовой защиты. Укажите

	). При питании точки КЗ с	от системы неограниченной мощности
86. Дугогасительны	ій реактор предназначен для	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	а. Отключения токов однофа	
	•	разного замыкания на землю
	в. Гашения в его корпусе эле	
		монических составляющих тока
	т. Фильтрации не тетных гар	мони теских составляющих тока
87. В режиме холос	того хода работает измерите	ельный трансформатор
88. К выводам разо	мкнутого треугольника, явл	пяющегося фильтром напряжения нулевой
	последовательности п	одключается:
후		
+(3)	а. Максимальное токо	вое реле
Later	б. Реле времени	
	в. Реле минимального	напряжения
	г. Реле контроля изоля	-
	www.nonpow	
90. Продохранителя	ь ПР-2 имеет контрактные ко	DHITOWAN
	_	
	а. При номинальном токе св	
	б. При номинальном токе ме	
	в. При номинальном токе 50	
	г. При номинальном токе 63	
90. Более 80% всех	газов выделяющихся при го	рении дуги в трансформаторном масле, составля
	·	
91. Присвойте марк	ировкам выключателей ном	ера соответствующих сред дугогашения.
1) Масп	яный (малообъемный)	). BΓT – 110
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	яный (многообъемный)	). ВГТ 110
	330вый	
	умный	
,	,	
92. В электроустано	овках до 1000В для защиты с	от поражений электрическим током при
прикосновении чел	овека к открытой проводке и	или к электрооборудования под напряжением, а
		льного протекания тока утечки применяют
		·
93. Вакуумные дуго	огасительные камеры изгота	
	а. 220 кВ	в. 0,4 кВ
	б. 27,5 кВ	г. 10 кВ
94. Назовите услови	ия проверки жестких токове,	дущих частей. Закончите список.
1	1 По тапыннаамай атаймаа	
_	<ol> <li>По термической стойкост</li> </ol>	И
<u>'2</u>	2.	
05 Произволого	I AHANOTUDUU A AKAAWAWAWA	апнаратор оогласно имиоромии оборудорому че
ээ. ттронумсроват	ь оперативные обозначения	аппаратов согласно нумерации оборудования на

схеме, и расшифровать оперативные обозначения.

*	). POIII 3BB
1 2	
4	

96. Запишите формулу для расчёта коэффициента чувствительности максимальной токовой защиты линии электропередач.

$K_{\text{\tiny H}} = \phantom{AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA$	_		
Где:			

97. При коротком замыкании в точке К1 и отказе защит выключателя №3 подействует(ют). Укажите выключатель(ли) который(ые) отключит(ат) поврежденный участок.



Наибольшую выдержку времени будет иметь комплект МТЗ выключателя № _____

98. Установите последовательность действий при переключении устройства РПН в положении -2,5. Пронумеруйте действия.

<b>A</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	). Контакт избирателя Б переходит в положение -2,5
+10	). Размыкается контактор К1
+7,5 +5 +25 A K ₁	). Контакт избирателя А переходит в положение -2,5
0 -2,5   K ₂   K ₂	


). Размыкается контактор К2
). Замыкается контактор К1
).Замыкается контактор К2

99. Трансформатор, у которого между обмотками высокого и низкого напряжения кроме магнитной связи существует ещё, и электрическая связь называется


100. Укажите возможные варианты сочетания напряжений автотрансформаторных обмоток

- a.  $U_1=110 \text{ kB} / U_2=35 \text{ kB}$ 6.  $U_1=220 \text{kB} / U_2=110 \text{kB}$ B.  $U_1=330 \text{kB} / U_2=220 \text{kB}$ G.  $U_1=330 \text{kB} / U_2=220 \text{kB}$ G.  $U_1=500 \text{kB} / U_2=220 \text{kB}$

101. Маркировка ТМТ-10000/110 соответствует графическому обозначению № ____ (укажите номер графического обозначения, соответствующего маркировке).



103. Выберите из предложенных на рисунке режимов нейтралей, режимы подходящие перечисленным ниже сетям.



104. Сеть с глухозаземленной нейтралью имеет коэффициент замыкания на землю  $K_{33}$ =_____

105. АВР это

- а. Регулятор частоты вращения
- б. Регулятор возбуждения

в. Регулятор напряжения г. Регулятор скорости вращения 106. При переходе системы в максимальный режим системы а ток короткого зам	
107. Расшифруйте маркировку измерительного тран	сформатора тока
T -	
Φ -	
3 -	
M -	
35 -	
108. Погрешность, выраженная в процентах это	
109. Определите время с момента возникновения первыключателя, защитная характеристика которого из	ображена на рисунке.
Исходные данные:	100 g 70 50 64 30 00 20 20 21
Номинальный ток автоматического выключателя- $I_{\scriptscriptstyle H}\!\!=\!\!25A$	10 å
Ток перезагрузки 50А	5 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Отключение автомата произойдет черезсекунд	Врема распешчения, секунды
<ul> <li>110. Разъединителем допускается коммутировать <ul> <li>а. Емкостные токи ненагруженной ли</li> <li>б. Силовой трансформатор под нагруз</li> <li>в. Нагрузочного тока до 15А при напр</li> <li>г. Нагрузочные токи до 100А</li> </ul> </li> <li>111. Перечислите процессы, способствующие возника электрческой дуги между размыкающимися контакт</li> </ul>	зкой ряжении 10 кВ и ниже кновению и поддержанию горения
<ol> <li>Автоэлектронная эмиссия</li> <li></li></ol>	

112. Для защиты замыкания прим	и электроустановок до 1000В от длительных перегрузок и токов корот неняются	кого
113. Выделите м	алообъемный высоковольтный выключатель	
114. Назовите ус	а. МКП – 35 д. ВМТ - 220 б. С – 35 е. ВМО - 35 в. У – 110 ж. МКП – 110 словия проверки гибких токоведущих частей. Закончите список.	
1. <u>Γ</u>	Іо термической стойкости	
	вать оперативные обозначения аппаратов согласно нумерации оборудровать оперативные обозначения. Назовите наименование блока	
2 0		
<b>→</b> *)		
-	). ЛР ФКС	
	нт чувствительности для основного защищаемого элемента максимал	ьной ток
защиты линии д		
	не менее 5       д. не менее 0,5         не более 3       е. не более 1	

в. не менее 1,5

ж. не менее 10

117. Присвойте выдержкам времени номера, соответствующие номерам выключателей на схеме. При этом должно обеспечиваться селективное действие РЗ



— 0,6 секунды	<i>)</i> .
0,0 certy 11,451	).
1,2 секунды	<i>)</i> .
ДК.02.02 «Устройство и техническое обслужание сетей электроснабжения»	
Тестовые задания	
1. Из представленных вариантов выбрать станцию ДВЖД, где завершилась электрификация Гранссиба:	
- Хабаровск	
- Сибирцево	
- Ружино	
2. Из представленных вариантов выбрать источник электрической энергии в Хабэнерго:	
- АЭС	
- ΓЭC	
- ДЕТ -	
3. Из представленных вариантов выбрать один недостаток системы переменного тока:	
- Наличие блуждающих токов	
- Низкий уровень напряжения	
- Электромагнитное влияние	
4. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ назначения ВЛ ДПР	
- для питания фидеров контактной сети	
- для питания ВЛЭП – 35 кB	
- для питания нетяговых подстанций	
5. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ схем питания ТП, от которы получают электрическую энергию ответственные категории потребителей	ЫX
- радиальная	
- магистральная	
- двухсторонняя	

6. Из представленных вариантов выбрать категорию не ответственных потребителей:

- 2.

- 3.	
- 1.	
7. Из представленных вариантов выбрать режим нейтрали в сетях (6-10) кВ:	
- Изолированная	
- Глухозаземленная	
- Компенсированная.	
8. Из представленных вариантов выбрать количество изоляторов ВЛЭП – 110 кВ:	
- 4	
- 12	
- 8	
9. Из представленных вариантов выбрать систему электрификации ДВЖД:	
- Постоянный ток	
- (2x25) кB с AT	
- Система переменного тока f = $50\Gamma$ ц, U = $27.5$ кВ	
10. Из представленных вариантов выбрать проверку выбранного сечения ВЛЭП:	
- По сечению	
- По допустимому току	
- По напряжению	
<ol> <li>Из представленных вариантов внешнего электроснабжения тяговых подстанций при В. 110кВ выбрать количество промежуточных подстанций между опорными:</li> </ol>	ПЭП
- 4	
- 5	
- 3	
12. Из представленных вариантов выбрать категорию ответственных электроприемников:	
- 2	
- 3	
- 1	
13. Из представленных вариантов выбрать стандартное сечение ВЛЭП:	
- 72	
- 128	
- 185	

14. Из представленных вариантов выбрать марку кабеля с алюминиевыми жилами:
- КСБ
- AC
- ААБ
15. Из представленных вариантов выбрать характеристику ВЛЭП 0,4 кВ:
- 3-х фазная, 4-х проводная с глухозаземленной нейтралью
- 3-х фазная, 3-х проводная с изолированной нейтралью
- 3-х фазная, 3-х проводная с компенсированной нейтралью
16. Из представленных вариантов выбрать количество изоляторов ВЛЭП 35кв:
- 2
- 7
- 3
17. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ подключения подстанции к ВЛ ДПР
- КТП-ДПР
- ЦРП
- КРУ
18. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ коммутационного аппарата, который применяется в распределительном щите 380 В
- разъединитель
- рубильник
- трансформатор
19. Из представленных вариантов выбрать тип силового трансформатора трансформаторной подстанции:
- ТФ3M - 35
- ТДТНЖ — 40000/220
- HAMИ – 110
- TM-630/6
20. Вставить необходимую цифру глубины траншеи для прокладки кабеля в землемм.

21. Вставить необходимое слово:

С какой стороны опор контактной сети находится линия продольного электроснабжения на дорогах постоянного тока
22. Вставить необходимое слово:
Название шины для ремонта электрооборудования опорной тяговой подстанции OPУ – 110 кВ
23. Вставить краткое обозначение генерирующей компании Дальнего Востока
24. Вставить необходимое слово:
Написать необходимое условие проверки проводов ВЛЭП по относительной потери напряжения
25. Вставить необходимую цифру величины напряжения на шинах тяговой подстанции переменного тока В
26. Вставить необходимое слово питающей линии контактной сети
27. Вставить кратное обозначение устройства, с помощью которого контактная подвеска соединяется друг с другом в середине межподстанционной зоны
28. Вставить необходимый тип линии. которая расположена с полевой стороны опор контактной сети дорог переменного тока
29. Вставить необходимое слово краткого обозначения пунктов, где контактные подвески соединяются друг с другом.
30. Вставить необходимое слово режима нейтрали в сетях 6 кВ
31. Вставить необходимое название системы трехфазного переменного тока, где фазы сдвинуты относительно друг друга на $120^0$
32. Вставить необходимое слово:
Назначение перемычки для транзита электрической энергии на электроподстанции
33. Вставить необходимое слово:
Краткое обозначение Энергосистемы Амурской области
34. Вставить необходимый тип разъединителя фидера 27,5кВ
35. Написать необходимое условие проверки проводов ВЛЭП на нагрев
36. Вставить необходимую цифру величины напряжения на шинах тяговой подстанции постоянного тока В
37. Вставить необходимое выражение определения сечения провода ВЛЭП по экономической плотности тока ${\rm mm}^2$
38. Вставить необходимую цифру номинального напряжения в проводах контактной сети переменного тока кВ

	ежду опорными подстанциями можно установить ьно проходят две ВЛЭП-110кВ.	
40. Вставить необходимую цифру длин	ны Транссиба км	
41. Заданы различные расчётные эконом материал провода сталеалюминий.	ические сечения ВЛЭП – 110 кВ, имеющие одинаког	вый
Поставить соответствие правильных отв	ветов стандартов сечения.	
1. $S_{3K} = 77 \text{ MM}^2$	150 м	<b>1</b> M ²
2. $S_{9K} = 123 \text{ mm}^2$	185 M	им ²
3. $S_{3K} = 163 \text{ mm}^2$	95 n	мм ²
42. Заданы различные расчётные эконом материал провода медный.	ические сечения ВЛЭП – 10 кВ, имеющие одинаков	ый
Поставить соответствие правильных отв	ветов стандартов сечения.	
1. $S_{_{9K}} = 17 \text{ mm}^2$	50 mm	м ²
2. $S_{_{3K}} = 39 \text{ mm}^2$	95 MN	_M ²
3. $S_{9K} = 78 \text{ мм}^2$ 43. Заданы различные расчётные эконом материал провода- медь.	25 мические сечения ВЛЭП – 10 кВ, имеющие одинакоз	
Поставить соответствие правильных отв	ветов стандартов сечения.	
1. $S_{3K} = 37 \text{ Mm}^2$	95 мм	м ²

 $50 \text{ mm}^2$ 

44. Заданы различные расчётные экономические сечения ВЛЭП – 35 кВ, имеющие одинаковый материал провода - сталеалюминий.

Поставить соответствие правильных ответов стандартов сечения.

3. 
$$S_{3K} = 135 \text{ mm}^2$$

 $120 \text{ mm}^2$ 

4. 
$$S_{9K} = 109 \text{ mm}^2$$

 $50 \text{ mm}^2$ 

3. 
$$S_{9K} = 33 \text{ MM}^2$$




150

MM

45. Заданы рисунки различных систем электрификации железных дорог.

Поставить соответствие правильных ответов систем электрификации.




46. Заданы различные схемы питания (соединения) контактной сети. Поставить соответствие правильных ответов.

1



В

47. Заданы различные мгновенные схемы тяговой сети постоянного тока. Поставить соответствие правильных ответов токов подстанции.



48. Заданы различные расчётные экономические сечения ВЛЭП –  $10~{\rm kB}$ , имеющие одинаковый материал провода сталеалюминий.

Поставить соответствие правильных ответов стандартов сечения.

4. 
$$S_{2K} = 77 \text{ mm}^2$$



 $150 \text{ mm}^2$ 

5. 
$$S_{9K} = 123 \text{ mm}^2$$



 $185 \text{ mm}^2$ 


6. 
$$S_{9K} = 163 \text{ mm}^2$$



 $95 \text{ mm}^2$ 

49. Задана кривая зависимости длины от среднегодовой удельной мощности.

Поставить соответствие правильных ответов расстояние между тяговыми подстанциями.




1. 
$$P = 279 \text{ kBT/km}$$



2.	P = 370  kBt/km	50 км
3.	P = 99  kBT/km	38 км


50. Заданы различные сечения проводов в медном эквиваленте контактных подвесок.

Поставить соответствие правильных ответов стандартных сечений контактных подвесок.




51. Заданы различные мгновенные схемы тяговой сети постоянного тока.

Поставить соответствие правильных ответов токов подстанции.



52. Заданы различные мгново параметр $r_0$ =0,1 Ом/км.	енные схемы тяговой с	сети постоянного тока имеющие о	динаковый
Поставить соответствие прав	ильных ответов потер	ь напряжения.	
1		370 B	



53. Заданы различные расчётные экономические сечения ВЛЭП –  $10~{\rm kB}$ , имеющие одинаковый материал провода алюминий.

Поставить соответствие правильных ответов стандартов сечения.

5. 
$$S_{3K} = 211 \text{ MM}^2$$

150 MM²


6.  $S_{3K} = 114 \text{ MM}^2$ 

70 MM²

3.  $S_{3K} = 57 \text{ MM}^2$ 

54. Заданы различные сечения проводов в медном эквиваленте контактных подвесок.


Поставить соответствие правильных ответов стандартов сечения контактных подвесок.



2	Care	= 243	200
.7.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<b>-</b> 247	MIMIZ

55. Заданы различные рисунки протекания тягового тока.

Поставить соответствие правильных ответов.



56. АБ является основной системой интервального регулирования движения поездов на железных дорогах страны.

-да

-нет

57. ОЛ- 1.25/10 относится к современным аппаратам, устанавливаемых на силовых опорах ВЛСЦБ.

-да

-нет

58. Наведенное напряжение на электрифицированном участке переменного тока опасно для подземных искусственных сооружений.

-да

-нет

59. Смещение нейтрали относится к показателю качества электроэнергии в энергосистеме.

-да

-нет

60. Промежуточные опоры ВЛ СЦБ имеют одно заземление.

-да

-нет

61. Вакуумный реклоузер предназначен для секционирования ВЛ-110 кв.

-да

- нет

62. В ЛЭП-0,4 кВ в густонаселенной местности выполняют воздушными.
-да
-нет
63. УППК предназначен для компенсации реактивной энергии на тяговой подстанции постоянного тока.
-да
-нет
64. Система (2х25)кВ применяется на ДВЖД
-да
-нет
65. Посты секционирования улучшают качество напряжения в тяговой сети переменного тока.
-да
-нет
66. Искровые промежутки индивидуальных заземляющих спусков относятся к пассивным средствам защит от блуждающих токов.
-да
-нет
67. Токи утечки в анодных зонах опасны для подземных сооружений.
-да
-нет
68. В местах, где против изоляции проявляются антивандальные действия применяются стержневые фарфоровые изоляторыда
-нет
69. ВЛ ДПР должны секционироваться о утвержденным схемам.
- да
- нет
70. ПКН–10 предназначен для защиты ВЛ СЦБ от неисправности на ОМ-1,25/10.
- да

71. Кварцевые галогенные лампы относятся к энергосберегающим источникам света.
- да
- нет
72. Радиальные ВЛЭП 0,4 кВ предназначены для питания ответственных категорий потребителей.
- да
- нет
73. Выбор площади сечения проводов ВЛЭП относятся к электрическим расчетам при проектировании.
- да
- нет
74. Вакуумный Реклоузер предназначен для секционирования ВЛ СЦБ.
- да
- нет
75. У ксеноновых источников света свет близкий к естественному.
- да
- нет
76. Прямой электрический дренаж относится к активным средствам защиты от блуждающих токов
- да
- нет
77. Величину потенциалов рельс-земля измеряют на участках постоянного тока
- да
- нет
78. Токи в катодных зонах опасны для подземных сооружений.
- да
- нет
79. Система с ЭУП предназначена для улучшения качества электроэнергии в тяговой сети.
- да
- нет
80. ВДУ улучшают качество напряжения в тяговой сети постоянного тока
- да

81. Вставить необходимое слово источника электрической энергии в ХАБЭНЕРГО, которое работает на твердом топливе
82. Вставить необходимую цифру количество изоляторов в ВЛЭП 220 кВ
83. Вставить необходимое цифру количество промежуточных тяговых подстанций между опорными при ВЛЭП 110кВ схемы внешнего электроснабжения
84. Вставить необходимое слово режима нейтрали в сетях 10 кВ
85. Вставить необходимую марку кабеля с алюминиевыми жилами
86. Вставить необходимое слово режима нейтрали в сетях 35кВ 87. Вставить необходимое выражение определения сечения провода ВЛЭП по по экономической плотности тока
88. Вставить необходимое краткое обозначение Хабаровской энергосистемы
89. Вставить необходимое слово питающей линии контактной сети
90. Вставить необходимое слово, где заземляющий проводник присоединяется к рельсу.
91. Написать необходимое условие проверки проводов ВЛЭП на нагрев
92. Вставить необходимое слово краткого обозначения линии, которая предназначена
для питания нетяговых потребителей на дорогах переменного тока
93. Вставить необходимую цифру величины напряжения на шинах тяговой подстанции переменного тока
96. Вставить необходимое число тарельчатых,стеклянных изоляторов в ВЛЭП 10 кВ, линия проходит через автомобильную трассу.
97. Вставить необходимую категорию ответственных электрических приемников
98. Вставить краткое обозначение устройства, которая позволяет повысить уровень напряжения непосредственно в тяговой сети постоянного тока
99. Вставить современный тип защиты фидера контактной сети на тяговых подстанциях переменного тока
100. Вставить необходимый тип устройства на подстанциях переменного тока, которая применяется для компенсации реактивной мощности
101. Вставить необходимое название системы трехфазного переменного тока, где фазы сдвинуты относительно друг друга на $100^0$
102. Написать необходимое условие проверки проводов ВЛЭП на нагрев
103. Написать необходимое условие проверки проводов ЦКП на нагрев
104. Вставить необходимую цифру количества промежуточных тяговых подстанций между опорными при ВЛЭП-220 кВ схемы внешнего электроснабжения
105. Вставить необходимое слово краткого обозначения устройства, где контактные подвески соединяются друг с другом в середине межподстанционной зоны.

106. Вставить краткое обозначение генерирующей компании на Дальнем Востоке
107. Вставить необходимые слово бесстыкового пути
108. Вставить краткое обозначение устройства с помощью которого контактной подвески соединяются друг с другом в середине межподстанционной зоны
110. Из представленных вариантов выбрать разновидность ламп накаливания
- люминесцентные лампы
- кварцевые галогенные лампы
- лампы ДРЛ
111. Из представленных вариантов выбрать тип прожектора, который применяется для наружного освещения территорий железнодорожных станций.
- УМП-15
- СПО-300
- ПЗС-45
112. Из представленных вариантов выбрать правильный ответ мест нахождения анодных зоны.
- в месте нахождения ЭПС
- в месте стекания тягового тока с ПС в землю
- в месте ответвления ПС
113. Из представленных вариантов выбрать правильный ответ тока, который вызывает электрическую коррозию подземных сооружений
- активный
- пассивный
- блуждающий
114. Из представленных вариантов выбрать одно покрытие внутри ламп ДРЛ.
- нет покрытия
- слой люминофора
- ультрафиолетовое покрытие
115. Из представленных вариантов выбрать одну схему, которая применяется для снижения потерлянергии в сетях внешнего электроснабжения.
- схема «Винта»
- сглаживающая схема
- схема питания тяговых подстанций

116. Из представленных вариантов выбрать одно из основных условий для решения мгновенных схем.
- график движения поездов
- суточный график нагрузки
- сетевой график потребления электрической энергии
117. Из представленных вариантов выбрать один трансформатор применяемый на подстанциях
2 x 25κB
- Y/Y - 11
- Скотта
- однофазные
118. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ, что происходит при короне ВЛЭП.
- отклонение напряжения
- нагрев провода ВЛЭП
- ионизация воздуха вокруг провода
119. Из представленных вариантов выбрать один метод расчета освещения железнодорожных станций.
- коэффициент использования светового потока
- точечный метод
- метод изолюкс
120. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ. Величина сопротивления заземления одиночной опоры ВЛ СЦБ должна быть:
- 5 Ом
- 4 Ом
- 10 Ом
121. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ схемы питания (соединения) контактной сети на ДВЖД
- раздельная
- узловая
- параллельная
122. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ охранный зоны ВЛЭП до 35 кВ
- не менее 7 м

- He Mehee 15 M
123. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ глубины прокладки КЛ. напряжением 35 кВ в земле:
- 0,7 м - 1,5 м - 1,0 м
124. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ расстояния между кабелями напряжением 10 кВ при их параллельной прокладке в земле: - 500мм
- 250мм
- 100мм 125. Из пранатаричних рармантар выбрать один правильный атрат: размар охраный замы кабанай
125. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ: размер охранной зоны кабелей выше 1 кВ:
- по 0,5 м с каждой стороны
- по 1 м с каждой стороны
- по 1,5 м с каждой стороны 126. На опорах ВЛЭП наносится порядковый номер опоры?
- Да
- Нет
127. Открыто проложенные кабели должны быть снабжены бирками с паспортными данными, в начале и конце линии
- Да
- Нет
128. Осмотры трасс КЛ напряжением 110-220 кВ должны проводиться не реже 1 раза в месяц
- Да
- Нет
129. Кабели, проложенные в земле, должны быть уложены с запасом?
- Да
- Нет 130. Осмотры трасс КЛ, проложенных в туннелях, должны проводиться не реже 1 раза в 3 месяца
- Да
- Нет 131. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ:
Глубина прокладки кабеля 6 - 10 кВ по пахотным землям:
- 1,5 м - 2.0 м

- не менее 12 м

- 1,0

132. Из представленных вариантов выбрать один правильный ответ:

Количество силовых кабелей, проложенных в одной траншеи:

- не более 7
- не более 6
- не более 4

### Перечень практических (лабораторных работ)

- 1.Практическая работа №1. Исследование ЗРУ 3,3 кВ
- 2. Практическая работа №2. Электрический расчет воздушных линий электропередач.
- 3. Практическая работа №3. Электрический расчет кабельных линий.
- 4. Практическая работа №4. Подбор материалов, приспособлений для монтажа СИП-4, СИП-3.
- 5. Практическая работа № 5. Расчёт внутреннего или наружного освещения.
- 6. Практическая работа №6. Определение места расположения РП (ЦРП)
- 7. Практическая работа №7. Составление схемы и плана распределительной сети 10кВ ж.д узла
- 8. Практическая работа №8. Исследование УППК тяговой подстанции станции Хабаровск-2
- 9. Практическая работа №9. Расчет экономического расстояния между тяговыми подстанциями. 10. Разработка схемы присоединения тяговых подстанций к энергосистемам и к электрифицируемому участку железной дороги.
- 10. Практическая работа №10. Определение сечения проводов контактной сети. Выбор типа контактной подвески и сечения, питающих и отсасывающих линий
- 11. Проверка выбранного сечения на нагрев и по допустимой потери напряжения.

Лабораторная работа №1 Исследование ОРУ – 27,5 кВ


## МДК.02.03 «Релейная защита иавтоматические системы управления устройствами электроснабжения»

#### Тестовые задания


- 1. Процент повреждений воздушных ЛЭП самоустраняющихся после снятия напряжения составляет
  - 1) 90%
  - 2) 70%
  - 3) 50%
- 2. Элемент схемы, обеспечивающий однократность действия реле РПВ 58. 1) реле времени
  - 2)контакты КСА
  - 3)конденсатор

3.	Устройство АПВ должно выполнить число повторных включений с соответствующими выдержками времени 1) 1раз
	2) 2раза
	3) Необходимое число раз
4.	После успешного АПВ дежурный по подстанции обязан 1) подготовить схему к новому действию АПВ
	2) квитировать (повторить) кнопкой или ключом управления отключение выключателя
	3) принять меры против многократного включения на К.З.
5.	Реле РКС служит. 1) для синхронизации работы трансформаторов подстанций
	2) для синхронизации момента включения на параллельную работу разных электростанций
6.	Работу электрического устройства можно понять, определить по схеме 1) Монтажной
	2) Структурной
	3) Принципиальной
	4) Повреждение может исчезнуть после отключения воздушной ЛЭП от напряжения
	5) При обрыве провода
	6) При схлестывании проводов
	7) При поломке опоры
7. усто	Элемент схемы ABP исключает возможность многократность включения выключателя на йчивое короткое замыкание
	1) реле времени
	2) контактами КСА
	3) конденсатором
8.	Реле фиксации РФ.
	1) фиксирует действия оперативного персонала по переключению выключателя
	2) фиксирует положение выключателя
	3) фиксирует отключение выключателя
9.	После аварийного отключения выключателя сигнальная лампочка должна:
	1) погаснуть
	2) мигать зелёным цветом
	3) мигать красным цветом

- 10. Выдержка времени АПВ выбирается из необходимости.
  - 1) подготовки привода и деионизации
  - 2) исчезновения короткого замыкания
  - 3) быстрой подачи напряжения потребителю І категории
- 11. Контакт с выдержкой времени на размыкание.



12. Контакт с выдержкой времени на замыкание.



- 13. Нормально разомкнутым контактом называется
  - 1) когда при подаче напряжения на его катушку он размыкается
  - 2) когда при подаче напряжения на его катушку он замыкается
- 14. При АВР питающей линии выключатель рабочей линии должен отключиться
  - 1) для обеспечения одностороннего питания подстанции
  - 2) для обеспечения селективности
  - 3) для исключения включения резервной линии на К.З. в рабочей линии
- 15. От ВЛ СЦБ получают питание
  - 1) сигнальные точки
  - 2) потребители СЦБ станций

16. Основное назначение промежуточного реле 1) извещать и сигнализировать при коротких замыканиях 2) извещать и сигнализировать при исчезновении напряжения 3) размножение контактов 17. Оперативные цепи и цепи защиты на подстанциях с переменным оперативным током получают питание от: 1) TCH 2) ТН резервной линии 3) TT 18 Однократность АПВ на подстанциях с переменным оперативным током и пружинными приводами выключателей обеспечивается 1) не зарядкой конденсатора 2) выдержкой времени 3) не готовностью пружины включения 19. Фиксатор- сумматор ФС в схеме защиты фидера контактной сети нужен 1) фиксировать и суммировать количество отключений выключателя 2) фиксировать и суммировать количество включений выключателя 3) фиксировать и суммировать суммарный коммутируемый ток 20. Выдержка времени реле времени АВР должна быть. 1) минимально возможной 2) больше времени АПВ на линии питающей подстанции 3) больше времени подготовки привода  $t_{np}$  и время запаса  $t_{3an}$ 21. Наилучшая защита контактной сети. 1) Электронная защита с телеблокировкой поста секционирования 2) ТО и МТЗ с телеблокировкой поста секционирования 3) БМРЗ с телеблокировкой поста секционирования 22. Первым по АПВ на фидере контактной сети должен включаться 1) выключатель поста секционирования 2) выключатель тяговой подстанции

3) электрооборудование мелких станций

3) оба выключателя (кто быстрее)

23. При К.З. на фидере контактной сети у поста секционирования начинают работать защиты 1) ТО и МТЗ тяговой подстанции «А», ТО и МТЗ поста секционирования, МТЗ тяговой подстанции «В» 2) МТЗ тяговой подстанции «А», ТО и МТЗ поста секционирования, МТЗ тяговой подстанции «В» 3) МТЗ тяговой подстанции «А», ТО поста секционирования, ТО тяговой подстанции «В» 24. Энергодиспетчер должен узнавать о месте повреждения на ФКС или СЦБ в первую очередь 1) Из сообщения дежурного по тяговой подстанции 2) Из сообщения машиниста электровоза 3) По высвечиванию на щите сигнализации цифровой индикации 25. Первым по АПВ на фидере контактной сети должен включится выключатель 1) Поста секционирования 2) Тяговой подстанции 3) Оба выключателя 26. Контакт называется нормально замкнутым 1) когда при подаче напряжения на катушку его реле он размыкается 2) когда при подаче напряжения на катушку его реле он замыкается 27. Принципиальная схема рисуется. 1) при отсутствии напряжения и механических усилий 2) при поданном напряжении и механическом усилии 3) при подаче напряжения на шины питания 28. АВР линий должно быть 1) однократным 2) двукратным 3) трехкратным 29. В аварийно отключенную линию СЦБ подаётся напряжение 1) один раз 2) два раза 3) три раза 30. В устройстве РПВ-58 время зарядки конденсатора составляет 1) 5c

3) 30c 31. Переключение цепи в реле типа РТ – 85 делается без разрыва цепи 1) для обеспечения класса точности трансформатора тока 2) для обеспечения быстродействия 3) для предотвращения появления высокого напряжения 32. АПВ на фидере контактной сети срабатывает. 1) один раз 2) два раза 3) три раза 33. Принцип работы аппаратуры ОПМ 1) Определение сопротивления короткого замыкания 2) Определение тока короткого замыкания 3) Определение напряжения короткого замыкания 34. При КЗ на КС возле поста секционирования первым отключается 1) Выключатель на тяговой подстанции 2) Выключатель на посту секционирования 35. Телеблокировка выключателей контактной сети нужна 1) Для повышения надежности защиты 2) Для информации энергодиспетчеру 3) Для селективности защиты 36 При К.З. на контактной сети возле тяговой подстанции «А» начинают работать защиты 1) ТО и МТЗ тяговой подстанции «А» МТЗ поста секционирования МТЗ тяговой подстанции «В» 2) ТО тяговой подстанции «А» ТО поста секционирования МТЗ тяговой подстанции «В» 3) ТО поста секционирования МТЗ поста секционирования

2) 15-20c

#### МТЗ тяговой подстанции «В»

- 37. Если происходит отказ выключателя фидера контактной сети
  - 1) Срабатывает УРОВ ввода 27,5кВ
  - 2) Отключается тяговая подстанция
  - 3) Отключается тяговый трансформатор
- 38. Электронное реле фидера контактной сети включает в себя
  - 1) МТЗ, реле сопротивления
  - 2) ТО и реле сопротивления
  - 3) ТО, МТЗ, блокировку по углу (фазе)
- 39. Чтобы не было АПВ при оперативном отключении выключателя фидера СЦБ с электронной защитой.
  - 1) Дежурный должен выключить блокировку
  - 2) Автоматически возбуждается блокировочная обмотка трансформатора АПВ
  - 3) Не успевает срабатывать реле времени

#### Перечень практических (лабораторных работ)

- 1. Практическая работа № 1. Расчёт МТЗ и ТО линии потребителя.
- 2. Практическая работа № 2. Изучение особенностей схем АПВ линий.
- 3. Практическая работа № 3. Исследование работы шифраторов.
- 4. Практическая работа № 4. Исследование работы дешифратора.
- 5. Практическая работа № 5. Исследование работы двоичного 3х разрядного счетчика.
- 6. Практическая работа № 6. Изучение работы полукомплекта ТС-КП Лисна-Ч.
- 7. Практическая работа № 7. Изучение работы ТС-ДП.
- 8. Практическая работа № 8. Построение временной диаграммы устройства ТС.
- 9. Практическая работа № 9. Практическое ознакомление с работой ТУ-ДП.
- 10. Практическая работа № 10. Построение временной диаграммы устройства ТУ.
- 11. Практическая работа № 11. Расчет дельности передачи по каналам связи.
- 12. Лабораторная работа №1 Исследование электромагнитных реле.
- 13. Лабораторная работа №2 Исследование индукционных измерительных реле.
- 14. Лабораторная работа №3 Исследование реле тока РТ-40 и реле напряжения РН-54.
- 15. Лабораторная работа №4 Исследование работы реле направления мощности.

- 16. Лабораторная работа №5 Исследование работы МТЗ, ТО и дифференциальной защит трансформатора.
- 17. Лабораторная работа №6 Исследование работы МТЗ, ТО и газовой защит трансформатора.
  - 18. Лабораторная работа №7 Исследование электронной защиты фидеров контактной сети.
- 19. Лабораторная работа №8 Проверка работы схемы и элементов автоматики фидера 6-10кВ.
- 20. Лабораторная работа №9 Обнаружение и устранение неисправностей в схеме автоматики фидера 6 10 кВ.
- 21. Лабораторная работа №10 Проверка работы схемы и элементов автоматики и фидера 6 10 кВ на переменном оперативном токе
- 22. Лабораторная работа №11Составление монтажной схемы автоматики фидера 6 10 кВ на переменном оперативном токе.
- 23. Лабораторная работа №12Изучение действий оперативного персонала оперативного при срабатывании ОПС.
  - 24. Лабораторная работа №13Ознакомление с действием автоматики трансформатора.
  - 25. Лабораторная работа №14 Ознакомление с действием автоматики ДГА.
- 26. Лабораторная работа №15 Ознакомление с действием автоматики фидеров контактной сети.
  - 27. Лабораторная работа №16 Исследование работы передающего устройства ТС-КП.
  - 28. Лабораторная работа №17Практическое ознакомление с работой ТС-ДП
  - 29. Лабораторная работа №18 Исследование работы передающего устройства ТУ-ДП.
  - 30. Лабораторная работа №19 Исследование работы приемного устройства ТУ-КП
  - 31. Лабораторная работа №20 Исследование схемы ТУ-ДПР.
  - 32. Лабораторная работа №21 Исследование схемы ТУ-ТС-КПР Лисна-В, МСТ-95.
  - 33. Лабораторная работа №22 Исследование схемы ТС -ДПР Лисна-В, МСТ-95.
  - 34. Лабораторная работа №23 Составление схемы каналов связи ТМ.
  - 35. Лабораторная работа №24 Исследование совместной работы передатчика и приемника канала связи.
  - 36. Лабораторная работа №25 Принципы построения АСУЭ. ИУК на тяговых подстанциях.
  - 37. Лабораторная работа №26 Управляющие вычислительные системы. Диспетчерские ИУК и его функции.
  - 38. Лабораторная работа №27 Изучение приборов для наладки и эксплуатации устройств автоматизации и телемеханики.

# КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля	Критерии оценки	Методы оценки
ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей.	Знание условных графических обозначений элементов электрических схем; логику построения схем, типовые схемные решения, принципиальные схемы эксплуатируемых электроустановок; Выполнение практических работ Составление электрических схем устройств электрических подстанций и сетей; модернизировать схемы электрических устройств подстанций	Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником
ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии.	Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии	Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником
ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем.	Знание устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ Качество обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок;	Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником
ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения.	Знание устройства оборудования электроустановок; эксплуатационно-технических основ линий электропередачи, видов и технологий работ по их обслуживанию; Выполнение практических работ Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи	Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником
ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию.	Знание основных положений правил технической эксплуатации электроустановок; видов технологической и отчетной документации, порядка ее заполнения; Выполнение практических работ Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов.	Тестирование, устный опрос Экспертное наблюдение и оценивание выполнения практических работ Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы наставником
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач.	Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.

Lovens		
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; владение способами систематизации полученной информацию.	Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами	объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ.	Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК 07 Содействовать сохранению	соблюдение норм публичной речи и регламента; создание продукт письменной коммуникации определенной структуры на государственном языке. соблюдение норм экологической чистоты и безопасности;	Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.  Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе
окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях	оезопасности; осуществление деятельности по сбережению ресурсов и сохранению окружающей среды; владение приемами эффективных действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.	освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности	уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; результативность работы при использовании информационных программ.	Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах.